

FB71 - <offline>

"TCP_MB_SERVER"

Nome: SERVER

Famiglia: MODBUS

Autore: VIPA

Versione: 1.4

Versione blocco: 2

Data e ora Codice: 10/11/2014 19.42.01

Interfaccia: 14/10/2013 09.59.06

Lunghezze (blocco / codice / dati): 06218 05516 00072

Protezione KNOW HOW

Nome	Tipo di dati	Indirizzo	Valore iniziale	Commento
IN		0.0		
ENABLE	Bool	0.0	FALSE	activate/deactivate modbus server
MB_DATA_PTR	Any	2.0		modbus: data (memory or data block)
ID	Word	12.0	W#16#0	ID from TCON
OUT		0.0		
NDR	Bool	14.0	FALSE	new data ready
DR	Bool	14.1	FALSE	data read
ERROR	Bool	14.2	FALSE	request done with an error, see STATUS for further informations
STATUS	Word	16.0	W#16#0	code description see the manual
IN_OUT		0.0		

Blocco: FB71

History:

V1.4, 29.10.2014: Fehlerkorrektur CS0046548

V1.3, 04.02.2014: Aufruf SFC216 ersetzt durch FC216

V1.2, 16.12.2013: Schutz Modbus Library überarbeitet

V1.1, 21.10.2013: Implementierung Library Schutz

V1.0, 14.10.2013: Freigabeversion