

UDT65 - <offline>

"TipeParametersModbusTCP"

Nome: TCON_PAR

Famiglia: COMM

Autore: SIMATIC

Versione: 2.1

Versione blocco: 2

Data e ora Codice: 21/04/2016 10.48.41

Interfaccia: 21/04/2016 10.48.41

Lunghezze (blocco / codice / dati): 00000 00000 00000

UNLINKED

Indirizzo	Nome	Tipo	Valore iniziale	Commento
0.0		STRUCT		
+0.0	block_length	WORD	W#16#40	#!modbus_tcp_server! #
+2.0	id	WORD	W#16#1	
+4.0	connection_type	BYTE	B#16#11	
+5.0	active_est	BOOL	FALSE	
+6.0	local_device_id	BYTE	B#16#2	
+7.0	local_tsap_id_len	BYTE	B#16#2	
+8.0	rem_subnet_id_len	BYTE	B#16#0	
+9.0	rem_staddr_len	BYTE	B#16#0	
+10.0	rem_tsap_id_len	BYTE	B#16#0	
+11.0	next_staddr_len	BYTE	B#16#0	
+12.0	local_tsap_id	ARRAY[1..16]	B#16#1, B#16#F6, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0	
*1.0		BYTE		
+28.0	rem_subnet_id	ARRAY[1..6]	B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0	
*1.0		BYTE		
+34.0	rem_staddr	ARRAY[1..6]	B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0	
*1.0		BYTE		
+40.0	rem_tsap_id	ARRAY[1..16]	B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0	
*1.0		BYTE		
+56.0	next_staddr	ARRAY[1..6]	B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0, B#16#0	
*1.0		BYTE		
+62.0	spare	WORD	W#16#0	#!modbus_tcp_server! #
=64.0		END_STRUCT		