


CIRC. DI COMANDO CENTRALE
ZENTRALER STEUERUNGSTEIL
DISEGNO-N. / ZEICHNUNGS-NR.:
31239.80017

**TARGHETTA ANTINFORTUNISTICA
WARNSCHILD:**

ATTENZIONE
APPARECCHIATURE IN TENSIONE
CON INTERRUOTTORE GENERALE APERTO

TENSIONE ESTERNA 220V
AC POSA DI CAVI SEPARATA
COPRIRE APPARECCHI

FREMDSPANNUNG 220V AC
GETRENNTE LEITUNGSVERLEGUNG
GERAEETE ABDECKEN



AZIONAMENTI

ANTRIEBE

VISUAL. LAMP.	RAFFREDDATORI	ILLUMINAZIONE ARMADIO	ILLUMINAZIONE AREA OPERATIVA
BLINKANZEIGE	KUEHLGERAETE	SCHRANK- BELEUCHTUNG	ARBEITSRAUM- BELEUCHTUNG

12	TENSIONE DI SERVIZIO CARICO NEL CONDUTTORE POTENZA NOMINALE CORRENTE NOMINALE	BETRIEBSSPANNUNG LEITUNGSBELASTUNG NACH: NENNLEISTUNG NENNSTROM	3x380V/50Hz VDE 0113 TAB. BII 17 KVA 21 A
13	CONDUTTURA IN ARRIVO CORRENTE NOMINALE DI FUSIBILE	ZULEITUNG SICHERUNG IN DER ZULEITUNG	6 QMM 25 A
-	DENOMINAZIONE	BENENNUNG	COLORI IL CONDUTT. DRAHTFARBE
14	IL CIRCUITO PRINCIPALE AC/DC	HAUPTSTROMKREIS-WECHSEL ODER GLEICHSTROM	NERO SCHWARZ VERDE/GIALLO GR/GE
-	CONDUTTORI DI PROTEZIONE	SCHUTZLEITER	
15	TENSIONE DI COMANDO 110V AC TENSIONE DI COMANDO PUNTO DI UNIONE TENSIONE DI COMANDO DC TENSIONE DI COMANDO 24V DC 32-CARTA D'INGRESSO/USCITA 24V DC TENSIONE DI LAMPADE 24V DC	STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM 110V AC STEUERSTROMKREISE WECHSELSTROM FUSSPUNKT STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM STEUERSPANNUNG 24V DC 32 EIN-AUSGANGSKARTEN LAMPENSPINNUNG 24V DC	ROSSO ROSSO BLAU BLAU BLAU BLAU
-	TENSIONE DI SOTTO CARICO 24V DC	LASTSPANNUNG 24V DC	AZZURRO AZZURRO AZZURRO AZZURRO
17	VALVOLE ELETTROMAGNETICHE; FRENI TENSIONE DI COMANDE DC PUNTO DI UNIONE TENSIONE ESTERNA: CAVO IN TUBO FL. METAL.,ILLUM. 220V AC TENSIONE CONCATENAMENTO	MAGNETVENTILE; BREMSEN STEUERSTROMKREISE GLEICHSTROM FUSSPUNKT FREMDSPANNUNG: KABEL IN METALLSCHLAUCH VERKETTINGSSPANNUNG	 BLAU ORANGE ROT
-	ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PLC 110V AC ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER PRESE 110V AC ALIMENTAZIONE DI TENSIONE PER REFRIG. 220V AC	SPS-EINSPEISUNG 110V AC STECKDOSEN 110V AC KUEHLGERAEETE 220V AC	ROSSO ROSSO ROSSO
18			

FMA	DIS. N.	31239.16813	MACCHINA/IMPIANTO :		FMA 453	ORDINE 30.007629	ALIMENTAZIONE EINSPEISUNG	N	FDGLID 010
	CAD	Autocad 10	LAVORAZIONE :		ALBERO MOTORE				
	N. FILE	29B10	DENOMINAZIONE :		TRASFERTA	ESECUTORE : HET			
	POS. ARCH. :		DATA :		19.03.93				
							ARMADIO 1.2		