PROSPETTO DI COORDINAMENTO D
UEBERSICHT E/A-BELEGUNG DER INTERBUS-S MODULE

-D2

IMMISSIONE DIGITALE
DIGITALEINGABE
IBS24DI/32

INDIRIZZO
ADRESSE
E44.0-E47.7

ALIMENTAZIONE
VERSORGUNG
250/5

MODUL-NR.:

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
US+		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0	US+		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0
BYTE0		1000/2	1000/14	1000/13	1000/11	1000/9	1000/7	1000/6	1000/4	BYTE1			1010/14	1010/13	1010/11	1010/9	1010/7	1010/6	1010/4
BYTE2			1020/14		1020/11	314/4	314/2	1020/6	1020/4	BYTE3									
US-		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0	US-		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40

-D3

IMMISSIONE DIGITALE
DIGITALEINGABE
IBS24DI/32

INDIRIZZO
ADRESSE
E48.0-E51.7

ALIMENTAZIONE
VERSORGUNG
250/10

MODUL-NR.:

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
US+		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0	US+		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0
BYTE0		1050/16	1050/14				1050/8		1050/4	BYTE1									
BYTE2										BYTE3									
US-		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0	US-		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40

-D6

LONSEGNA DIGITALE
DIGITALAUSGABE
IBS24DO

INDIRIZZO
ADRESSE
A40.7-A41.7

ALIMENTAZIONE
VERSORGUNG
250/5

MODUL-NR.:

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
US+		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0	US+		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0
BYTE0									1041/4	BYTE1									
US-										US-									
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40

-D7

LONSEGNA DIGITALE
DIGITALAUSGABE
IBS24DO

INDIRIZZO
ADRESSE
A42.0-A43.7

ALIMENTAZIONE
VERSORGUNG
250/10

MODUL-NR.:

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39
US+		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0	US+		.7	.6	.5	.4	.3	.2	.1	.0
BYTE0		314/14	314/13	314/12	314/11	314/10	314/9	314/9	314/8	BYTE1									314/15
US-										US-									
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40

FMA	DIS. N. 31239.06814	MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453	ORDINE : 30.007629	COORDINAMENTO I/O INTERBUS S	1D	FOGLIO 260
	CAD : Autocad 10	LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE	COMMESSA :	INTERBUS-S E/A-BELEGUNG		
	N. FILE : 8A260	DENOMINAZIONE : TRASFERTA	ESECUTORE : TP/BR		UNITA 8A	SEGUE
	POS. ARCH. :	DATA : 03.12.92 AGG. : a b		BP		