

R. E. M. S. r. L.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel: 0775/830116 Fax: 0775/839345

Cliente : PROMA ATESSA
Indirizzo : C. da Saletti, 1 - 66041 Atesa (CH)
Design. impianto : ALIMENTATORE
Numero di disegno : 2023_0605
Commessa : 2023_0605

Produttore : R. E. M. s. r. l.
Indirizzo : Via Ferruccia 16/a

Cliente Finale : PROMA
Indirizzo : C. da Saletti, 1 - 66041 Atesa (CH)

Responsabile del Progetto : ALE

Modificato il: 13. Feb. 2024 Da ALE Numero delle pagine 131

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 13. Feb. 2024				PAGINA PRINCIPALE			1
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/1	PAGINA PRINCIPALE					14. Gen. 2024	ALE	
	=DOC/3	SOMMARIO PAGINE					27. Gen. 2024	ALE	x
	=DOC/3a	SOMMARIO PAGINE					27. Gen. 2024	ALE	x
	=DOC/3b	SOMMARIO PAGINE					27. Gen. 2024	ALE	x
	=DOC/3c	SOMMARIO PAGINE					27. Gen. 2024	ALE	
	=DOC/3d	SOMMARIO PAGINE					27. Gen. 2024	ALE	
B	=DOC/3e	SOMMARIO PAGINE					27. Gen. 2024	ALE	
	=DOC/3f	SOMMARIO PAGINE					27. Gen. 2024	ALE	
	=DOC/3g	SOMMARIO PAGINE					27. Gen. 2024	ALE	
	=DOC/3h	SOMMARIO PAGINE					27. Gen. 2024	ALE	x
	=DOC/3i	SOMMARIO PAGINE					27. Gen. 2024	ALE	x
	=DOC/10	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
C	=DOC/10.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/10.2	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/10.3	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/10.4	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/10.5	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/11	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
D	=DOC/11.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/11.2	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/11.3	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/11.4	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/11.5	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/12	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/12.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
E	=DOC/12.2	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/12.3	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/12.4	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/12.5	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
F	=DOC/13.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 13.Feb.2024				SOMMARIO PAGINE			3
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/13.2	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/13.3	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/13.4	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/13.5	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/14.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/14.2	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
B	=DOC/14.3	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/14.4	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/14.5	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/15.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/15.2	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/15.3	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
C	=DOC/15.4	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/15.5	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/16.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/16.2	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/16.3	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/16.4	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/16.5	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
D	=DOC/17.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/17.2	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/17.3	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/17.4	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/17.5	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/18.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
E	=DOC/18.2	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/18.3	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/18.4	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/18.5	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/19.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 13.Feb.2024				SOMMARIO PAGINE			
	Verif. :				Pag. 3a			
					di			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=DOC/19.2	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/19.3	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/19.4	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/19.5	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
	=DOC/20.1	ELENCO COMPONENTI					16. Dic. 2023	ALE	
B	=QE/2	ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC					26. Dic. 2023	ALE	
	=QE/4	ALIMENTAZIONE 230V					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/6	ALIMENTAZIONE LAMPADE PRESA, VENTILATORI					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/8	MODULI PRESENZA TENSIONE CONDIZIONATORE					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/10	ALIMENTAZIONE 24VDC					14. Gen. 2024	ALE	
	=QE/12	DISTRIBUZIONE 24VDC QE					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/20	MOTORI					24. Gen. 2024	ALE	
C	=QE/22	MOTORI					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/30	MOTORE ALIMENTATORE					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/31	RUOTA METRICA					26. Dic. 2023	PP	
	=QE/32	MOTORE ROTAZIONE ASPO					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/40	COMANDO MOTORI					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/50	COMANDO ELETTROVALVOLE FEEDER					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/52	COMANDO ELETTROVALVOLE FEEDER					24. Gen. 2024	ALE	
D	=QE/54	COMANDO ELETTROVALVOLE FEEDER					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/56	COMANDO ELETTROVALVOLE ASPO					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/58	COMANDO ELETTROVALVOLE ASPO					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/60	COMANDO ELETTROVALVOLE CENTRALINA					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/62	INTERFACCIAMENTO CON PRESSA					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/70	ALIMENTAZIONE CPU INGRESSI E USCITE					24. Gen. 2024	MDM	
E	=QE/74	PANNELLO OPERATORE 9"					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/76	SWITCH RETE PROFINET					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/80	INGRESSI DIGITALI					24. Gen. 2024	MDM	
	=QE/82	INGRESSI DIGITALI					27. Gen. 2024	MDM	
F	=QE/84	INGRESSI DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 13.Feb.2024				SOMMARIO PAGINE			3b
	Verif. :							di

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/86	INGRESSI DIGITALI					14. Gen. 2024	ALE	
	=QE/87	SELEZIONECOMANDI ASPO					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/88	INGRESSI DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/90	INGRESSI DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/92	INGRESSI DIGITALI					14. Gen. 2024	ALE	
	=QE/94	INGRESSI DIGITALI					14. Gen. 2024	ALE	
B	=QE/96	INGRESSI DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/98	INGRESSI DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/100	INGRESSI DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/102	INGRESSI DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/150	USCITE DIGITALI					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/152	USCITE DIGITALI					14. Gen. 2024	ALE	
C	=QE/154	USCITE DIGITALI					14. Gen. 2024	ALE	
	=QE/156	USCITE DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/158	USCITE DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/160	USCITE DIGITALI					14. Gen. 2024	ALE	
	=QE/162	USCITE DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/164	USCITE DIGITALI					27. Gen. 2024	ALE	
D	=QE/170	OUTPUT ANALOGICI					14. Gen. 2024	ALE	
	=QE/174	INGRESSO ENCODER					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/176	INGRESSO ENCODER					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/180	INGRESSI SAFETY					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/182	INGRESSI SAFETY					27. Gen. 2024	MDM	
	=QE/184	INGRESSI SAFETY					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/186	INGRESSI SAFETY					27. Gen. 2024	MDM	
E	=QE/188	INGRESSI SAFETY					24. Gen. 2024	ALE	
	=QE/190	INGRESSI SAFETY					24. Gen. 2024	MDM	
	=QE/192	OUTPUT DIGITALE SAFETY					27. Gen. 2024	PP	
	=QE/194	OUTPUT DIGITALE SAFETY					27. Gen. 2024	PP	
F	=QE/196	OUTPUT DIGITALE SAFETY					27. Gen. 2024	PP	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 13.Feb.2024				SOMMARIO PAGINE			
	Verif. :				Pag. 3c			
					di			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	=QE/198	OUTPUT DIGITALE SAFETY					27. Gen. 2024	PP	
	=QE/200	FINECORSA DI SICUREZZA PORTA ACCESSO 1					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/202	FINECORSA DI SICUREZZA PORTA ACCESSO 2					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/204	FINECORSA DI SICUREZZA PORTA ACCESSO 3					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/210	PULSANTIERA PORTA ACCESSO 1					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/212	PULSANTIERA PORTA ACCESSO 2					27. Gen. 2024	ALE	
B	=QE/214	PULSANTIERA PORTA ACCESSO 3					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/220	PULSANTIERA ASPO					27. Gen. 2024	ALE	
	=QE/222	PULSANTIERA ASPO					27. Gen. 2024	ALE	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 13.Feb.2024				SOMMARIO PAGINE			3d
	Verif. :							di

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+		
ALE	Diseg. :			Stampa : 13.Feb.2024	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 3e
	Verif. :			SOMMARIO PAGINE				di		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2023_0605	2023_0605	=DOC	+	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag.
	Stampa : 13.Feb.2024					SOMMARIO PAGINE				3f
	Verif. :							di		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+		
ALE	Diseg. :			Stampa : 13.Feb.2024	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 3g
	Verif. :			SOMMARIO PAGINE				di		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+		
ALE	Diseg. :			Stampa : 13.Feb.2024	Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 3h
	Verif. :			SOMMARIO PAGINE				di		

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2023_0605	2023_0605	=DOC	+	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 3i
	Stampa : 13.Feb.2024					SOMMARIO PAGINE				di
	Verif. :									

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
1Q1	INTERRUTTORE SEZIONATORE GENERALE (630A)	SIDERMAT	35004064 + 14313511 + 39901220	
2F1	FUSIBILI BIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7023	
2F2	FUSIBILI BIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7023	
2F2	FUSIBILI BIPOLARI (10A)	SIEMENS	3NW7023	
2FC1	FINECORSIA INTERNO QUADRO	ELFIN	050 FC3C	
2FC2	FINECORSIA INTERNO QUADRO	ELFIN	050 FC3C	
2FC3	FINECORSIA INTERNO QUADRO	ELFIN	050 FC3C	
2SL1	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	284 B66F015	
2SL2	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	284 B66F015	
2B1	LAMPADA INTERNO QUADRO	CENTURY	SPD-086040	
2B2	LAMPADA INTERNO QUADRO	CENTURY	SPD-086040	
2B3	LAMPADA INTERNO QUADRO	CENTURY	SPD-086040	
2K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-18B41	
4Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO TRIPOLARE (32A)	SIEMENS	5SY6332-7	
4A1	PRESA QUADRIPOLARE (400VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		
4A2	PRESA QUADRIPOLARE (400VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
4A3	PRESA QUADRIPOLORE (400VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		
6Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO BIPOLARE (16A)	SIEMENS	5SY6216-7	
6A1	PRESA BIPOLARE (230VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		
6A2	PRESA BIPOLARE (230VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		
6A3	PRESA BIPOLARE (230VAC/16A)	FORNITURA CLIENTE		
6X1	PRESA SCHUKO	GEWISS	GW20205 + GW26410	
6F1	FUSIBILE UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	3NW7033	
6F2	FUSIBILE UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	3NW7033	
8Q1	SALVATRASFORMATORE TRIPOLARE (2. 2-3. 2A)	SIEMENS	3RV2411-10A10	
8Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8Q5	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8Q6	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 10. 1		
	Stampa : 13. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI	di		
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
8Q7	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8Q8	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
8TR1	TRASFORMATORE (400/110VAC 1.5KVA)	RAOLI	TM1K5-210-4	
10F1	FUSIBILI TRIPOLARI (2A)	SIEMENS	3NW7033	
10HL1	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050DSL	
10HL2	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050DSL	
10HL3	MODULO PRESENZA TENSIONE	ELFIN	050DSL	
10Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (5.8-8A)	SIEMENS	3RV2011-1HA10	
10K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
10A1	CONDIZIONATORE TRIFASE	DKC	R5KLM20043CB	
12Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.2-3.2A)	SIEMENS	3RV2011-10A10 + 3RV2901-1E	
12Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.2-3.2A)	SIEMENS	3RV2011-10A10 + 3RV2901-1E	
12AL1	ALIMENTATORE CABUR (24VDC/40A)	CABUR	XCS6960C	
12AL2	ALIMENTATORE CABUR (24VDC/40A)	CABUR	XCS6960C	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 10. 2		
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI	di		
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
14Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7	
14Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
14Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (8A)	SIEMENS	5SY6108-7 + 5ST3010	
14Q4	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (8A)	SIEMENS	5SY6108-7 + 5ST3010	
16Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
16Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
16Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (6A)	SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010	
18Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
18Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
18Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (16A)	SIEMENS	5SY6116-7 + 5ST3010	
20Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
20Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10.3
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
20Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010	
22Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
22Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
22Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010	
24Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
24Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
24Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010	
26Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
26Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
26Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (10A)	SIEMENS	5SY6110-7 + 5ST3010	
28Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10.4
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
28Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
28Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (16A)	SIEMENS	5SY6116-7 + 5ST3010	
30Q1	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
30Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (4A)	SIEMENS	5SY6104-7 + 5ST3010	
30Q3	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (6A)	SIEMENS	5SY6106-7 + 5ST3010	
40Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.8-4A)	SIEMENS	3RV2411-1EA10 + 3RV2901-1E	
40K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
40M1	MOTORE TRIFASE (400V-1.5KW-2.8A)	FORNITURA CLIENTE		
42Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1.4-2A)	SIEMENS	3RV2411-1BA10 + 3RV2901-1E	
42Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1.4-2A)	SIEMENS	3RV2411-1BA10 + 3RV2901-1E	
42K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
42K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 10.5
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
42K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
42K4	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
42M1	MOTORE TRIFASE (400V-0.75KW-1.4A)	FORNITURA CLIENTE		
42M2	MOTORE TRIFASE (400V-0.75KW-1.4A)	FORNITURA CLIENTE		
44Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2.8-4A)	SIEMENS	3RV2411-1EA10 + 3RV2901-1E	
44K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
44M1	MOTORE TRIFASE (400V-1.5KW-2.8A)	FORNITURA CLIENTE		
46Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (18-25A)	SIEMENS	3RV2421-4DA10 + 3RV2901-1E	
46Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (5.5-8A)	SIEMENS	3RV2411-1HA10 + 3RV2901-1E	
46K1	CONTATTORE (11KW)	SIEMENS	3RT2026-1BB40 + 3RT2926-1BB00	
46K2	CONTATTORE (11KW)	SIEMENS	3RT2026-1BB40 + 3RT2926-1BB00	
46K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
46M1	MOTORE TRIFASE (400V-11KW-19A)	FORNITURA CLIENTE		
46M2	MOTORE TRIFASE (400V-3KW-6.4A)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 11		
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI	di		
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
48Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (34-40A)	SIEMENS	3RV2431-4UA10 + 3RV2901-1E	
48K1	CONTATTORE (18. 5KW)	SIEMENS	3RT2028-1BB40 + 3RT2926-1BB00	
48K2	CONTATTORE (18. 5KW)	SIEMENS	3RT2028-1BB40 + 3RT2926-1BB00	
48K3	CONTATTORE (11KW)	SIEMENS	3RT2026-1BB40 + 3RT2926-1BB00	
48M1	MOTORE TRIFASE (400V-18. 5KW-37A)	FORNITURA CLIENTE		
50Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (0. 11-0. 16A)	SIEMENS	3RV2411-1AA10 + 3RV2901-1E	
50K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
50M1	MOTORE TRIFASE (400V-0. 045KW-2850RPM)	FORNITURA CLIENTE		
52Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2. 2-3. 2A)	SIEMENS	3RV2411-10A10 + 3RV2901-1E	
52Q2	SALVAMOTORE TRIPOLARE (2. 2-3. 2A)	SIEMENS	3RV2411-10A10 + 3RV2901-1E	
52K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
52K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 11.1
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
52K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
52K4	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
52M1	MOTORE TRIFASE (400V-1.2KW-2.1A)	FORNITURA CLIENTE		
52M2	MOTORE TRIFASE (400V-1.2KW-2.1A)	FORNITURA CLIENTE		
54Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (18-25A)	SIEMENS	3RV2431-4EA10 + 3RV2901-1E	
54K1	CONTATTORE (15KW)	SIEMENS	3RT2027-1BB40 + 3RT2916-1BB00	
54A1	GENERATORE TIG TRIFASE (380V-14KVA-24A)	FORNITURA CLIENTE		
56Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (0.7-1A)	SIEMENS	3RV2411-0JA10 + 3RV2901-1E	
56Q2	INTERRUTTORE AUTOMATICO UNIPOLARE (2A)	SIEMENS	5SY6102-7 + 5ST3010	
56K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
56K2	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
56K3	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	
56M1	MOTORE TRIFASE (400V-0.25KW-0.45A)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+	
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			ELENCO COMPONENTI	Pag. 11. 2
	Stampa : 13. Feb. 2024								
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE			di				

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
60F1	FUSIBILI TRIPOLARI (50A)	SIEMENS	3NW7431	
60FL1	FILTRO DI RETE TRIFASE	NIDEC	31664	
60A1	UNIDRIVE NIDEC M700	CONTROL TECHNIQUES	M700-064-00350A	
60RF1	RESISTENZA DI FRENATURA (25R)	FAIRFIELD	FHT2K025R0T0	
60M1	MOTORE TRIFASE (3000" 54Nm)	NIDEC	190U3E300JACAA215320	
62F1	FUSIBILI TRIPOLARI (630A)	SOCOMEK	NH3 65011013	
62F2	FUSIBILI BIPOLARI (400A)	SOCOMEK	NH3 65011013	
62F3	FUSIBILI UNIPOLARI (6A)	SIEMENS	3NW7013	
62SL1	REATTANZA	NIDEC	MP350 290A/0.071mH 4499-0290	
62A1	MENTOR MP 350	CONTROL TECHNIQUES	MP350A4R	
62M1	MOTORE TRIFASE (400V-99KW-273A)	ANSALDO	GH180M	
64Q1	SALVAMOTORE TRIPOLARE (1.4-2A)	SIEMENS	3RV2411-1BA10 + 3RV2901-1E	
64K1	CONTATTORE (3KW)	SIEMENS	3RT2015-1BB41 + 3RT2916-1BB00	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 11.3
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
64F1	FUSIBILI TRIPOLARI (16A)	SIEMENS	3NW7033	
64A1	AZIONAMENTO NIDEC C300 (1.5KW)	NIDEC	C300-024-00041A	
64R1	RESISTENZA DI FRENATURA	NIDEC	DBR 100W 270R	
64M1	MOTORE TRIFASE (400V-1.1KW)	FORNITURA CLIENTE		
66F1	FUSIBILI TRIPOLARI (10A)	SIEMENS	3NW7033	
66A1	AZIONAMENTO NIDEC C300 (0.37KW)	NIDEC	C300-024-00013A	
66R1	RESISTENZA DI FRENATURA	NIDEC	DBR 100W 270R	
66M1	MOTORE TRIFASE (400V-0.25KW)	FORNITURA CLIENTE		
68F1	FUSIBILI TRIPOLARI (16A)	SIEMENS	3NW7033	
68A1	AZIONAMENTO NIDEC C300 (7.5KW)	NIDEC	C300-044 00170A	
68R1	RESISTENZA DI FRENATURA	NIDEC	DBR2 300W 50R	
68M1	MOTORE TRIFASE (400V-7.5KW)	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 11.4		
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI	di		
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
120A1	SWITCH DI RETE PROFINET	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX	
122A1	SWITCH DI RETE PROFINET	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX	
124A1	SWITCH DI RETE PROFINET	WEIDMULLER	IE-SW-EL08-8TX	
126A1	SWITCH DI RETE	IXON	IX2400	
140A1	CPU S7-1500	SIEMENS	6ES7515-2FM02-0AB0	
142A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET20OSP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
142DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142DI3	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142DO2	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 11.5	
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
142D03	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142A01	MODULO DI USCITA ANALOGICA	SIEMENS	6ES7135-6HD00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
142FD01	MODULO DI USCITA SAFETY	SIEMENS	6ES7136-60B00-0CA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
170R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
170R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 12		
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI	di		
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
172R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
172R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
174R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+		
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 12.1		
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di		
	Verif. :									

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
176R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
176R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
176R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
178R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
178R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
178R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
200K1	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
200K2	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
202K1	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
202K2	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+	
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			ELENCO COMPONENTI	Pag. 12.2
	Stampa : 13.Feb.2024				di				
	Verif. :								

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
252X1	PRESA SCHUKO	GEWISS	GW20205 + GW26410	
252X2	PRESA RJ			
254HMI1	PANNELLO OPERATORE (15") TP1500 COMFORT	SIEMENS	6AV2124-0QC02-0AX0	
256A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET20OSP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0BA0	
256DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
256DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
256DI3	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
256D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
256D02	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
256FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
260SL1	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
260SL2	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	ELENCO COMPONENTI		
	Stampa : 13. Feb. 2024							Pag. 12. 4
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
260SL3	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
260SL4	SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
260SL5	SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD53	
260PH1	SELETTORE A 2 POSIZIONI LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BK1433	
260P1	SELETTORE N. C.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD25	
262P1	PULSANTE ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BL42	
262P2	PULSANTE GIALLO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA51	
262PH1	PULSANTE LUMINOSO ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW34B5	
262SL1	SELETTORE A CHIAVE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B62K3423A	
262PH2	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW31B5	
262PH3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW31B5	
262PH4	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW31B5	
262SL2	SELETTORE A CHIAVE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B62K3423A	
264PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 12.5
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
264PH2	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	
264PH5	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	
264PH6	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	
264SL1	SELETTORE A CHIAVE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-B62K3423A	
266PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	
266P1	PULSANTE ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BL42	
266PH2	PULSANTE LUMINOSO ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW34B5	
266PH3	PULSANTE LUMINOSO ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW34B5	
266PH4	PULSANTE LUMINOSO VERDE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5	
266PH5	PULSANTE LUMINOSO ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW34B5	
284H2	LAMPADA VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BVB3	
284H3	LAMPADA VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BVB3	
284H4	LAMPADA ARANCIO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BVB5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			
	Verif. :				Pag. 13. 1			
					di			

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
286H1	LAMPADA ROSSA	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BVB4	
286H2	LAMPADA ARANCIO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BVB5	
286H3	LAMPADA VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BVB3	
290SL1	SELETTORE A 5 POSIZIONI	EATON	T0-3-8232	
290P1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
290P2	PULSANTE A FUNGO NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB5AT24	
322A1	SWITCH DI RETE	WEIDMULLER	IE-SW-EL05-5TX	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 13. 2
	Stampa : 13. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
324EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
324EV7	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
326A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
326DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
326DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
326DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
326AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
326AI2	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
326FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
326FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 13. 3		
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI	di		
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
326FD01	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0	
328FC1	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
328FC2	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
328FC3	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
328FC4	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
328FC5	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
328SP1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
328SP2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
328SP3	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP3	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP4	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP5	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 13.4	
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
330SP6	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP7	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
330SP8	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
332SP1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
332SP2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
332LIV1	CONTROLLORE LIVELLO OLIO	FORNITURA CLIENTE		
332LIV2	CONTROLLORE LIVELLO OLIO	FORNITURA CLIENTE		
332FC1	FINECORSO MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
332FC2	FINECORSO MECCANICO	FORNITURA CLIENTE		
332FC3	FINECORSO INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
332FC4	FINECORSO INDUTTIVO	FORNITURA CLIENTE		
334T1	PASTICCA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
334AN1	TERMOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
334PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
334PR2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+	
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina		ELENCO COMPONENTI		Pag. 13.5
	Stampa : 13.Feb.2024								di
	Verif. :								

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
334PR3	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
340R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
340R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
348TR1	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
348TR2	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
348TR3	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
348TR4	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 14.1	
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
350TR1	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
350TR2	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
350TR3	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
350TR4	SONDA TERMICA	FORNITURA CLIENTE		
352A1	TRASDUTTORE DI PRESSIONE	IFM	PU 5404	
356PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
360FC1	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
360FC2	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
360FC3	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
360FC4	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
364K1	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	
364K2	CONTATTORE (AUX)	SIEMENS	3RH2131-1BB40	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 14. 2	
	Stampa : 13. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
368A1	ENCODER ROTATIVO	SICK	AFM60A-S4NB018X12	
368A2	ENCODER ROTATIVO	SICK	AFM60A-S4NB018X12	
384YV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
384YV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
384YV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
384YV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
384YV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
386A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET20OSP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BN0 + 6ES7193-6AR00-0AA0	
386DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
386DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
386D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 14.3	
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
388FC1	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
388FC2	FINECORS A CAMMA N. A.	FORNITURA CLIENTE		
388PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
388PR2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
388PR3	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
388LIV1	CONTROLLORE LIVELLO OLIO	FORNITURA CLIENTE		
388PR4	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
388PR5	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
390PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
390FC1	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC2	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC3	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC4	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC5	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC6	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
390FC7	FINECORS A INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 14.4
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
392FC1	FINECORSA INDUTTIVO N.A.	FORNITURA CLIENTE		
392PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
400R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
400R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 14.5
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
412A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
412DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
412DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
412DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
412AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
412FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
412FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
412FDI3	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
414FC1	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC2	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC3	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC4	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC5	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC6	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC7	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
414FC8	FINECORSIA INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 15. 1
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
416FC1	FINECORSА INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC2	FINECORSА INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC3	FINECORSА INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC4	FINECORSА INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC5	FINECORSА INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC6	FINECORSА INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC7	FINECORSА INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
416FC8	FINECORSА INDUTTIVO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
428P1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
432P1	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
432P2	PULSANTE A FUNGO ROSSO	FORNITURA CLIENTE		
432P3	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 15. 2	
	Stampa : 13. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
442A1	INTERFACCIA ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE	EMIS6/020	
442A2	ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE		
444A1	FOTOCELLULA DI SICUREZZA (RICEVITORE)	SICK	30-F6S	
450EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
450EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
450EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
452A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET20OSP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
452DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 15.3	
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
452D01	MODULODI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
452AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
452FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
452FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
454P1	PULSANTE NERO	FORNITURA CLIENTE		
454P2	PULSANTE ROSSO	FORNITURA CLIENTE		
454P3	PULSANTE NERO	FORNITURA CLIENTE		
458R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
458R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 15. 4
ALE	Stampa : 13. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
458R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
464P1	PULSANTE A FUNGO DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	Z84BS844 + Z84 B2104	
470P1	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
470P2	PULSANTE A FUNGO ROSSO	FORNITURA CLIENTE		
470P3	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
484A1	INTERFACCIA ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE	EMIS6/020	
484A2	ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE		
490A1	FOTOCELLULA DI SICUREZZA (EMETTITORE)	SICK	30-F6S	

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
512D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
512AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
512FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
512FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
518R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
518R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
526P1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
526P2	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 16. 2	
ALE	Stampa : 13. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
526P3	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
530P1	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
530P2	PULSANTE A FUNGO ROSSO	FORNITURA CLIENTE		
530P3	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
534A1	INTERFACCIA ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE	EMIS6/020	
534A2	ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE		
540A1	FOTOCPELLULA DI SICUREZZA (EMETTITORE)	SICK	30-F6S	
542A1	FINECORSO DI SICUREZZA	PIZZATO	F6 60ED700A	
542SB1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
542PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW36B5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 16. 3		
	Stampa : 13. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI	di		
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
542P1	PULSANTE NERO N. A.	SCHNEIDER	XB4-BA21	
564A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
564DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
564DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
564AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
564FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
564FDI2	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
564FD32	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+	
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			ELENCO COMPONENTI	Pag. 16.4
	Stampa : 13.Feb.2024								
	Verif. :				di				

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
566PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BW36B5	
566PH2	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	
566PH3	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	
566SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
566SL2	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
566SL3	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
566SL4	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
576P1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
580P1	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		
580P2	PULSANTE A FUNGO ROSSO	FORNITURA CLIENTE		
580P3	PULSANTE A FUNGO NERO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 16.5
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
594A1	INTERFACCIA ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE	EMIS6/020	
594A2	ESTENZIMETRO	FORNITURA CLIENTE		
596A1	FOTOCPELLULA DI SICUREZZA (EMETTITORE)	SICK	30-F6S	

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
624HMI1	PANNELLO OPERATORE (4") KTP400	SIEMENS	6AV2123-2DB03-0AX0	
626A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BN0 + 6ES7193-6AR00-0RA0	
626DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI3	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI4	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI5	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI6	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626DI7	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626D01	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
626FDI1	MODULO DI INGRESSO SAFETY	SIEMENS	6ES7136-6BA00-0BA1 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
630SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-8D21	
630SL2	SELETTORE A 2 POSIZIONI N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-8D21	
630PH1	PULSANTE LUMINOSO ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW34B5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 17. 2		
	Stampa : 13. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI	di		
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
630PH2	PULSANTE LUMINOSO VERDE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5	
630P1	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
630P2	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
630P3	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA42	
632SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
632SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
632SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
632SL4	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
634SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
634SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
634SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
634P1	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
634PH1	PULSANTE LUMINOSO BIANCO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW31B5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 17. 3		
ALE	Stampa : 13. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI	di		
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
636SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
636SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
636SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
636SL4	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
638SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
638SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
638SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
638P1	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
640PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5	
640P1	PULSANTE ROSSO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA42	
640P2	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
640P3	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
640P4	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	ELENCO COMPONENTI		
	Stampa : 13.Feb.2024							Pag. 17.4
	Verif. :							di

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
640SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
642PH1	PULSANTE LUMINOSO VERDE N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW33B5	
642P1	PULSANTE ROSSO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4BA42	
642SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
642SL2	SELETTORE A 2 POSIZIONI	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
642SL3	SELETTORE A 2 POSIZIONI	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BD21	
642SL4	SELETTORE A 2 POSIZIONI LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BK1433	
642SL5	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
644SL1	SELETTORE A 2 POSIZIONI LUMINOSO VERDE	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BK1433	
644P1	PULSANTE NERO	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
652PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 17.5	
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
680SB1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104	
700A1	FINECORSA DI SICUREZZA	PIZZATO	F6 60ED7D0A	
700SB1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104 + ZBE-101	
700PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW36B5	
700P1	PULSANTE NERO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
702A1	FINECORSA DI SICUREZZA	PIZZATO	F6 60ED7D0A	
702SB1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104 + ZBE-101	
702PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW36B5	
702P1	PULSANTE NERO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
704A1	FINECORSA DI SICUREZZA	PIZZATO	F6 60ED7D0A	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			
	Verif. :				Pag. 18.1			
					di			

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
704SB1	PULSANTE DI EMERGENZA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4BS844 + ZB4 B2104 + ZBE-101	
704PH1	PULSANTE LUMINOSO BLU N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4 BW36B5	
704P1	PULSANTE NERO N. A.	SCHNEIDER ELECTRIC	XB4-BA21	
748SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
748SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
748SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
748SL4	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
750SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
750SL2	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
750SL3	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
750SL4	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	
752SL1	SELETTORE A 3 POSIZIONI CON RITORNO A MOLLA	SCHNEIDER ELECTRIC	ZB4-BD5	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+	
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			ELENCO COMPONENTI	Pag. 18. 2
	Stampa : 13.Feb.2024								
	Verif. :				di				

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
802A1	ALIMENTATORE 10VDC			
804EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
804EV7	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
806EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina		Pag. 18.4	
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI		di	
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
812A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET20OSP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
812DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
812DI2	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
812DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
812DO2	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
812AI1	MODULO DI INGRESSO ANALOGICO	SIEMENS	6ES7134-6JF00-0CA1 + 6ES7193-6BP00-0DA0	
830R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
830R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 18.5
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
832R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
832R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
840A1	POTENZIOMETRO	FORNITURA CLIENTE		
840A2	POTENZIOMETRO	FORNITURA CLIENTE		
844A1	RUOTA METRICA	SICK	DFS60B	

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
866EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV7	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
866EV8	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV1	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV2	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV3	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV4	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV5	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		
868EV6	ELETTROVALVOLA	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+		
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 19.3		
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di		
	Verif. :									

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
880A1	TESTATA DI COMUNICAZIONE ET200SP	SIEMENS	6ES7155-6AU01-0BNO + 6ES7193-6AR00-0AA0	
880DI1	MODULO DI INGRESSO DIGITALE	SIEMENS	6ES7131-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
880DO1	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
880DO2	MODULO DI USCITA DIGITALE	SIEMENS	6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP00-0BA0	
882SL1	CONTROLLORE LIVELLO OLIO	FORNITURA CLIENTE		
882ST1	TERMOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
882ST2	TERMOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
882FC1	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
882FC2	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
882FC3	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
882FC4	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
882FC5	FINECORSO MECCANICO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
884FC1	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
884FC2	FINECORSO MECCANICO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
884FC3	FINECORSO MECCANICO N. A.	FORNITURA CLIENTE		

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=DOC	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 19. 4
	Stampa : 13. Feb. 2024				ELENCO COMPONENTI			di
	Verif. :							

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
884FC4	FINECORSA INDUTTIVO N. C.	FORNITURA CLIENTE		
884FC5	FINECORSA MECCANICO N. A.	FORNITURA CLIENTE		
884PR1	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
884PR2	PRESSOSTATO	FORNITURA CLIENTE		
884FTC1	FOTOCELLULA	FORNITURA CLIENTE		
890R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
890R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+	
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina		ELENCO COMPONENTI		Pag. 19.5
	Stampa : 13.Feb.2024				Cliente Finale				di
	Verif. :								

SIGLA	DESCRIZIONE	MARCA	CODICE	POSIZIONE
892R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
892R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R1	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R2	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
884R3	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R4	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R5	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R6	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R7	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	
894R8	RELE'	PHOENIX CONTACT	2905291	

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :				2023_0605	2023_0605	=DOC	+		
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 20. 1		
	Stampa : 13.Feb.2024				ELENCO COMPONENTI			di		
	Verif. :									

ALIMENTAZIONE GENERALE
400VAC




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2023_0605	2023_0605	=QE	+	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	ALIMENTAZIONE GENERALE 400VAC				Pag. 2
	Stampa : 13.Feb.2024									di
	Verif. :									



TRASFORMATORE AUSILIARI

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 13.Feb.2024				ALIMENTAZIONE 230V			4
	Verif. :		Cliente Finale		di			



FINECORSO +
LAMPADA ANTA 1


FINECORSO +
LAMPADA ANTA 2

PRESA ALIMENTAZIONE
ELETTICA

VENTILATORE
LATO DX

VENTILATORE
LATO SX

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 13.Feb.2024				ALIMENTAZIONE LAMPAD PRESA, VENTILATORI			6
	Verif. :							di



MODULO PRESENZA TENSIONE
ANTA 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				MODULI PRESENZA TENSIONE			8
	Verif. :				CONDIZIONATORE			di

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				ALIMENTAZIONE 24VDC			10
	Verif. :				Cliente Finale			di



12F1
4A

12F2
4A

12F3
10A

012001
68.0 / 24V_1

012002
30.4 / 24V_2

012003
68.0 / 24V_3

192K1
192.1

194K1
194.1

192K1
192.1

194K1
194.1

192K2
192.5

194K2
194.5

012004
012005
40.0 / 24V_E1

012006
012007
012008
012009
32.5 / 24V_E2

24VDC
CPU + HMI

24VDC
INGRESSI DIGITALI

24VDC
USCITE DIGITALI

24VDC
EMERGENZA

24VDC
EMERGENZA +
RIPARI

Ultime Modifiche

Rev. :
Data :
Diseg. :
Stampa : 13.Feb.2024
Verif. :


Impianto
LINEA

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero
2023_0605
Commissa
2023_0605
Codice impianto
=QE
Descrizione pagina
DISTRIBUZIONE 24VDC QE

Codice luogo
+
Pag. 12
di




MOTORE
POMPA CENTRALINA
IDRAULICA 1

MOTORE
POMPA CENTRALINA
IDRAULICA 2

MOTORE
RICICLO PER
RAFFREDDAMENTO OLIO

MOTORE
VENTILATORE
RAFFREDDAMENTO OLIO

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				MOTORI			20
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale				di




MOTORE
VENTILATORE
ASPO SVOLGITORE

MOTORE
SALITA-DISCESA
RULLIERA

MOTORE
RULLIERA
ROTAZIONE


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 13.Feb.2024						MOTORI	
	Verif. :							di




MOTORE
ALIMENTATORE

RESISTENZA
DI FRENATURA


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 30
	Stampa : 13.Feb.2024				MOTORE ALIMENTATORE			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2023_0605	2023_0605	=QE	+	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 31
	Stampa : 13.Feb.2024					RUOTA METRICA				di
	Verif. :									




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Code impianto	Code luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	MOTORE ROTAZIONE ASPO		
ALE	Stampa : 13.Feb.2024							Pag. 32
	Verif. :							di



- 20.1
 --- 20.1
 --- 20.1
- 20.3
 --- 20.3
 --- 20.3
- 20.5
 --- 20.5
 --- 20.5
- 20.6
 --- 20.7
 --- 20.7
- 22.1
 --- 22.1
 --- 22.1
- 22.3
 --- 22.3
 --- 22.3
 --- .7
- 22.4
 --- 22.4
 --- 22.4
 --- .6
- 22.5
 --- 22.6
 --- 22.6

COMANDO MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA 1	COMANDO MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA 2	COMANDO MOTORE RICICLO PER RAFFREDDAMENTO OLIO	COMANDO MOTORE VENTILATORE RAFFREDDAMENTO OLIO	COMANDO MOTORE VENTILATORE ASPO SVOLGITORE	COMANDO MOTORE SALITA RULLIERA	COMANDO MOTORE DISCESA RULLIERA	COMANDO MOTORE RULLIERA ROTAZIONE
---	---	--	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------	---

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				COMANDO MOTORI			40
	Verif. :							di



COMANDO
ELETTRORVALVOLA
SALITA ASSE B1
RULLO 1

COMANDO
ELETTRORVALVOLA
DISCESA ASSE B1
RULLO 1RIORI

COMANDO
ELETTRORVALVOLA
SALITA ASSE B2
RULLO 2

COMANDO
ELETTRORVALVOLA
DISCESA ASSE B2
RULLO 2


COMANDO
ELETTRORVALVOLA
APRI
TESTA

COMANDO
ELETTRORVALVOLA
CHIUDI
TESTA


COMANDO
ELETTRORVALVOLA
ALZA
TRANCIA

COMANDO
ELETTRORVALVOLA
ABBASSA
TRANCIA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag.
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				COMANDO ELETTRORVALVOLE FEEDER			50
	Verif. :							di




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0605	Commessa 2023_0605	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina COMANDO ELETTROVALVOLE FEEDER	Pag. 52		
ALE	Diseg. :							
	Stampa : 13.Feb.2024							
	Verif. :							di




COMANDO ELETTROVALVOLA ALZA MACCHINA
 COMANDO ELETTROVALVOLA ABBASSA MACCHINA
 COMANDO ELETTROVALVOLA AVANTI ALIMENTATORE
 COMANDO ELETTROVALVOLA INDIETRO ALIMENTATORE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina COMANDO ELETTROVALVOLE FEEDER			Pag. 54
	Stampa : 13.Feb.2024							di
	Verif. :							




- COMANDO
ELETTRIVALVOLA
APRI
MANDRINO
- COMANDO
ELETTRIVALVOLA
CHIUDI
MANDRINO
- COMANDO
ELETTRIVALVOLA
ALZA
PINCH ROLL
- COMANDO
ELETTRIVALVOLA
ABBASSA
PINCH ROLL
- COMANDO
ELETTRIVALVOLA
ALZA
CULLA
- COMANDO
ELETTRIVALVOLA
ABBASSA
CULLA
- COMANDO
ELETTRIVALVOLA
AVANTI
ROTAZIONE
PINCH ROLL
- COMANDO
ELETTRIVALVOLA
INDIETRO
ROTAZIONE
PINCH ROLL

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				COMANDO ELETTRIVALVOLE ASPO			
	Verif. :				Pag. 56			
					di			



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 58
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				COMANDO ELETTROVALVOLE ASPO			di
	Verif. :							




COMANDO
ELETTROVALVOLA
GENERALE
OLIO

COMANDO
ELETTROVALVOLA
GENERALE
OLIO

COMANDO
ELETTROVALVOLA
GENERALE
ASFO
SVOLGITORE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 60
	Stampa : 13.Feb.2024				COMANDO ELETTROVALVOLE CENTRALINA			di
	Verif. :							



EMERGENZA
RIPRISTANATA
A PRESSA
CANALE 1

EMERGENZA
RIPRISTANATA
A PRESSA
CANALE 2


RIPARI
CHIUSI
A PRESSA
CANALE 1

RIPARI
CHIUSI
A PRESSA
CANALE 2


PASSO
ESEGUITO
A PRESSA

ANOMALIA
A PRESSA


Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :			Cliente Finale	2023_0605	2023_0605	=QE	+	
ALE	Diseg. :			Descrizione pagina		INTERFACCIAMENTO CON PRESSA			
	Stampa : 13.Feb.2024					Pag. 62			
	Verif. :			di					




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0605	Commessa 2023_0605	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina ALIMENTAZIONE CPU		Pag. 68	
	Diseg. :			INGRESSI E USCITE		di		
ALE	Stampa : 13.Feb.2024							
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 74
	Stampa : 13.Feb.2024				PANNELLO OPERATORE 9"			di
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 <small>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</small>	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2023_0605	2023_0605	=QE	+	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 76
	Stampa : 13.Feb.2024					SWITCH RETE PROFINET				di
	Verif. :									



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag.
	Stampa : 13.Feb.2024				INGRESSI DIGITALI			86
	Verif. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	di			



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+	
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina		SELEZIONECOMANDI ASPO		Pag. 87
	Stampa : 13.Feb.2024				Cliente Finale				di
	Verif. :								



PULSANTE
JOG
AVANTI
MANDRINO

PULSANTE
JOG
INDIETRO
MANDRINO

PULSANTE
ALZA
PREMIROTOLO

PULSANTE
ABBASSA
PREMIROTOLO

PULSANTE
ROTAZIONE
AVANTI
PREMIROTOLO

PULSANTE
ROTAZIONE
INDIETRO
PREMIROTOLO

PULSANTE
APRI
MANDRINO

PULSANTE
CHIUDI
MANDRINO

Ultime Modifiche

Rev. :
Data :
Diseg. :
Stampa : 13.Feb.2024
Verif. :

Impianto
LINEA

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA'
ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L.
E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD
ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente
Cliente Finale

Disegno Numero
2023_0605


Commessa
2023_0605

Codice impianto
=QE


Codice luogo
+

Descrizione pagina
INGRESSI DIGITALI


Pag. 88
di




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 90
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0605	Commessa 2023_0605	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina INGRESSI DIGITALI	Pag. 92		
ALE	Diseg. :							
	Stampa : 13.Feb.2024							
	Verif. :							




Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 96
	Stampa : 13.Feb.2024				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 102
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				INGRESSI DIGITALI			di
	Verif. :							


70001 70.4 ABO DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



COMANDO MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA 1
 COMANDO MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA 2
 COMANDO MOTORE RICCICO PER RAFFREDDAMENTO OLIO
 COMANDO MOTORE VENTILATORE RAFFREDDAMENTO OLIO
 COMANDO MOTORE VENTILATORE ASPO SVOLGITORE
 COMANDO MOTORE SALITA RULLIERA
 COMANDO MOTORE DISCESA RULLIERA
 COMANDO MOTORE RULLIERA ROTAZIONE

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 150
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				USCITE DIGITALI			di
	Verif. :							

70002 70.4 AB2 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0605	Commessa 2023_0605	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina USCITE DIGITALI	Pag. 154		
ALE	Diseg. :							
	Stampa : 13.Feb.2024							
	Verif. :							

70002 154.0 AB3 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS



156001 156002 156003 156004 156005 156006 156007 156008

156R1 156R2 156R3 156R4 156R5 156R6 156R7 156R8


154.9/OV ← → OV/158.0

52.1 52.2 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7 52.8

COMANDO ELETTROVALVOLA APRI RULLI 1-2
 COMANDO ELETTROVALVOLA CHIUDI RULLI 1-2
 COMANDO ELETTROVALVOLA ALZA BASCULA TAVOLA
 COMANDO ELETTROVALVOLA ABBASSA BASCULA TAVOLA
 COMANDO ELETTROVALVOLA ALZA UNGHIA
 COMANDO ELETTROVALVOLA ABBASSA UNGHIA
 COMANDO ELETTROVALVOLA AVANTI UNGHIA
 COMANDO ELETTROVALVOLA INDIETRO UNGHIA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0605	Commessa 2023_0605	Codice impianto =QE	Codice luogo +
	Data :			Cliente Finale	Descrizione pagina USCITE DIGITALI	Pag. 156		
ALE	Diseg. :							
	Stampa : 13.Feb.2024							
	Verif. :							

70003 70.5 AB4 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



54.1	54.2	54.3	54.4		62.5	62.6
COMANDO ELETTROVALVOLA ALZA MACCHINA	COMANDO ELETTROVALVOLA ABBASSA MACCHINA	COMANDO ELETTROVALVOLA AVANTI ALIMENTATORE	COMANDO ELETTROVALVOLA INDIETRO ALIMENTATORE	RISERVA	RISERVA	PASSO ESEGUITO A PRESSA
						ANOMALIA A PRESSA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero 2023_0605	Commessa 2023_0605	Codice impianto =QE	Codice luogo +		
	Data :				Descrizione pagina USCITE DIGITALI				Pag. 158	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale					di
	Stampa : 13.Feb.2024									
	Verif. :									


70003 158.0 AB5 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS



COMANDO ELETTROVALVOLA APRI MANDRINO
 COMANDO ELETTROVALVOLA CHIUDI MANDRINO
 COMANDO ELETTROVALVOLA ALZA PINCH ROLL
 COMANDO ELETTROVALVOLA ABBASSA PINCH ROLL
 COMANDO ELETTROVALVOLA ALZA CULLA
 COMANDO ELETTROVALVOLA ABBASSA CULLA
 COMANDO ELETTROVALVOLA AVANTI ROTAZIONE PINCH ROLL
 COMANDO ELETTROVALVOLA INDIETRO ROTAZIONE PINCH ROLL

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina	USCITE DIGITALI		
	Stampa : 13.Feb.2024								Pag. 160
	Verif. :						di		

70004 164.0 AB6 DQ 16x24VDC/0.5A ST TYPE 6ES7132-6BH01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



- 58.1

COMANDO
ELETTROVALVOLA
AVANTI
CULLA
- 58.2

COMANDO
ELETTROVALVOLA
INDIETRO
CULLA
- 58.3

COMANDO
ELETTROVALVOLA
ROTAZIONE
A SINISTRA
CULLA
- 58.4

COMANDO
ELETTROVALVOLA
ROTAZIONE
A DESTRA
CULLA
- 60.1

COMANDO
ELETTROVALVOLA
GENERALE
OLIO
- 60.3

COMANDO
ELETTROVALVOLA
GENERALE
ASPO
SVOLGITORE
- RISERVA
- RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 162
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				USCITE DIGITALI			di
	Verif. :							

70A01
70.5

OUTPUT WORD: 130 TYPE: 6ES7135-6BH00-0DA1 + 6ES7 193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 1 SIEMENS

AW130

AW132

1

5

2

6



32.2/ -32.2

170.9/20_2

170001


20_2/170.0

RIFERIMENTO
VELOCITA'
MOTORE
ROTAZIONE
ASPO

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 170
	Stampa : 13.Feb.2024				OUTPUT ANALOGICI			di
	Verif. :							

70TM1
70.6 EW200 TM POSINPUT 1 TYPE 6ES7138-6BA01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 1 SIEMENS




174ENC1

SICK AFM60B-S1AA00-8192
1037862

ENCODER
ASSE B1
RULLO 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 174
	Stampa : 13.Feb.2024				INGRESSO ENCODER			di
	Verif. :							

70TM2
70.6 EW300 TM POSINPUT 1 TYPE 6ES7138-6BA01-0BA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 1 SIEMENS




PR11

176ENC1

SICK AFM60B-S1AA00-8192
1037862

ENCODER
ASSE B2
RULLO 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 176
	Stampa : 13.Feb.2024				INGRESSO ENCODER			di
	Verif. :							



180P10F

PR6 1

PR6 2

PR7 1

PR7 2

PR8 1


PR8 2

PULSANTE EMERGENZA QUADRO CANALE 1

PULSANTE EMERGENZA CANCELLO 1 CANALE 1

PULSANTE EMERGENZA CANCELLO 2 CANALE 1

PULSANTE EMERGENZA CANCELLO 3 CANALE 1




PULSANTE
EMERGENZA
QUADRO
CANALE 2

PULSANTE
EMERGENZA
CANCELLO 1
CANALE 2

PULSANTE
EMERGENZA
CANCELLO 2
CANALE 2

PULSANTE
EMERGENZA
CANCELLO 3
CANALE 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 182
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				INGRESSI SAFETY			di
	Verif. :							



FINECORS
CANCELLO 1
CANALE 2

FINECORS
CANCELLO 2
CANALE 2

PULSANTE
EMERGENZA
CANCELLO 3
CANALE 2

PULSANTE
EMERGENZA
ASPO CH2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina		INGRESSI SAFETY	Pag. 186
	Stampa : 13.Feb.2024				Cliente Finale			
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						

A


B

C

D

E

F




EMERGENZA
PRESSA
CANALE 1

RIPARI CHIUSI
PRESSA
CANALE 1

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. <small>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345</small>	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2023_0605	2023_0605	=QE	+	
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				<small>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</small>	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 188
	Verif. :						INGRESSI SAFETY			di



EMERGENZA
PRESSA
CANALE 2


RIPARI CHIUSI
PRESSA
CANALE 2

RISERVA

RISERVA

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccio, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina		INGRESSI SAFETY	Pag. 190
	Stampa : 13.Feb.2024				Cliente Finale			
	Verif. :	QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE						

70FD01 70.8 BYTE 100 FDQ 4x24VDC/2A PM HF TYPE 6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS



192001


192002

192003


192004

192K1 3KW

192K2 3KW



EMERGENZA CH1



RIPARI CHIUSI CH1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 192
	Stampa : 13.Feb.2024				OUTPUT DIGITALE SAFETY			
	Verif. :		Questo disegno e' di proprieta' esclusiva della R.E.M. S.R.L. e' vietato riprodurlo o comunicarlo ad altri senza la propria autorizzazione	Cliente Finale				

70FD01 192.1 BYTE 100 FDQ 4x24VDC/2A PM HF TYPE 6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

A100.2

.3

3

DQ3

11

7

15

4

DQ4

12

8

16

194001

194002

194003

194004

194K1
3KW

194K2
3KW

 12.4
 12.5
 30.6
 82.4

EMERGENZA
CH2

 12.5
 30.6
 82.5

RIPARI CHIUSI
CH2

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
ALE	Stampa : 13.Feb.2024
	Verif. :

Impianto	LINEA
----------	-------

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE
--

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	2023_0605
----------------	-----------

Commissa	2023_0605
----------	-----------

Codice impianto	=QE
-----------------	-----

Codice luogo	+
Pag.	194
di	

Descrizione pagina
OUTPUT DIGITALE SAFETY

70FD02 198.1 BYTE 120 FDQ 4x24VDC/2A PM HF TYPE 6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 1 OF 2 SIEMENS

A120.0

.1

1

DQ1

9

5

13

2

DQ2

10

6

14

196001

196002

196003

196004

196K1
3KW

196K2
3KW

K 62.1
82.6

K 62.3
82.7

EMERGENZA
RIPRISTINATA
A PRESSA CH1

RIPARI CHIUSI
A PRESSA CH1

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
ALE	Stampa : 13.Feb.2024
	Verif. :

Impianto	LINEA
----------	-------

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2023_0605	2023_0605	=QE	+
Descrizione pagina			Pag. 196
OUTPUT DIGITALE SAFETY			di

OUTPUT DIGITALE SAFETY			
------------------------	--	--	--

70FD02 196.1 BYTE 120 FDQ 4x24VDC/2A PM HF TYPE 6ES7136-6DB00-0CA0 + 6ES7193-6BP20-0DA0 PART 2 OF 2 SIEMENS

A120.2

.3

3

DQ3

11

7

15

4

DQ4

12

8

16

198001

198002

198003

198004

198K1
3KW

198K2
3KW

K 62.2
82.6

K 62.4
82.7

EMERGENZA
RIPRISTINATA
A PRESSA CH2

RIPARI CHIUSI
A PRESSA CH2

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
ALE	Stampa : 13.Feb.2024
	Verif. :


Impianto	LINEA
----------	-------

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------


Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
2023_0605	2023_0605	=QE	+
Descrizione pagina			Pag. 198
OUTPUT DIGITALE SAFETY			di

OUTPUT DIGITALE SAFETY			
------------------------	--	--	--




FINECORSA SICUREZZA PORTA ACCESSO 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 <small>QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE</small>	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :					2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina			
	Stampa : 13.Feb.2024					FINECORSA DI SICUREZZA PORTA ACCESSO 1			
	Verif. :							di	




FINECORSА SICUREZZА PORTА ACCESSO 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente Cliente Finale	Disegno Numero	Commissa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina			Pag. 202
	Stampa : 13.Feb.2024				FINECORSА DI SICUREZZА PORTА ACCESSO 2			
	Verif. :				di			




FINECORSA SICUREZZA PORTA ACCESSO 3

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2023_0605	2023_0605	=QE	+	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 204
	Stampa : 13.Feb.2024					FINECORSA DI SICUREZZA PORTA ACCESSO 3				di
	Verif. :									




PULSANTIERA PORTA ACCESSO 1

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 210
	Stampa : 13.Feb.2024				PULSANTIERA PORTA ACCESSO 1			di
	Verif. :							




PULSANTIERA PORTA ACCESSO 2

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
ALE	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina			Pag. 212
	Stampa : 13.Feb.2024				PULSANTIERA PORTA ACCESSO 2			di
	Verif. :							




PULSANTIERA PORTA ACCESSO 3

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345 QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo		
	Data :					2023_0605	2023_0605	=QE	+	
ALE	Diseg. :				Cliente Finale	Descrizione pagina				Pag. 214
	Stampa : 13.Feb.2024					PULSANTIERA PORTA ACCESSO 3				di
	Verif. :									



Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto	R. E. M. S. R. L.	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo
	Data :	LINEA	Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345		2023_0605	2023_0605	=QE	+
	Diseg. :		QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE	Cliente Finale	Descrizione pagina	Pag. 220		
ALE	Stampa : 13.Feb.2024				PULSANTIERA ASPO	di		
	Verif. :							



PULSANTE
AVANTI
CULLA

PULSANTE
INDIETRO
CULLA

PULSANTE
ROTAZIONE
A SINISTRA
CULLA

PULSANTE
ROTAZIONE
A DESTRA
CULLA

PULSANTE
EMERGENZA

Ultime Modifiche	Rev. :
	Data :
	Diseg. :
ALE	Stampa : 13.Feb.2024
	Verif. :

Impianto	LINEA
----------	-------

R. E. M. S. R. L.
Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr)
Tel. +39-0775-830116
Fax +39-0775-839345
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA R. E. M. S. R. L. E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO AD ALTRI SENZA LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE

Cliente	Cliente Finale
---------	----------------

Disegno Numero	2023_0605
Commissa	2023_0605
Descrizione pagina	PULSANTIERA ASPO

Codice impianto	=QE
-----------------	-----

Codice luogo	+
Pag.	222
di	

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B										
C										
D										
E										
F										

PR1= 24POLI
 PR2= 24POLI
 PR3= 16POLI
 PR4= 16POLI
 PR5= 16POLI
 PR6= 16POLI
 PR7= 16POLI
 PR8= 16POLI
 PR9= 24POLI
 PR10= 10POLI
 PR11= 10POLI

Ultime Modifiche	Rev. :	Impianto LINEA	R. E. M. S. R. L. <small>Via Ferruccia, 16/A-03010 Patrica (Fr) Tel. +39-0775-830116 Fax +39-0775-839345</small>	Cliente	Disegno Numero	Commessa	Codice impianto	Codice luogo	
	Data :				2023_0605	2023_0605	=QE	+	
ALE	Diseg. :				Descrizione pagina		PRESE E MORSETTIERE		Pag. 300
	Stampa : 13.Feb.2024				Cliente Finale			di	
	Verif. :								