

[Home](#)
[AP](#)
[topologia](#)
[Diagnosi](#)
[PROFINET](#)
[/ I&M](#)
[Ethernet](#)
[Report](#)

Stato di diagnosi

Dispositivo	Origine	Gravità	Diagnosi
1			-

Traccia di diagnosi

Tempo trascorso dall'ultimo avvio del sistema: 0 giorni, 00:23:49 Conteggio tracce: 247

Iscrizione	Tempo	Dispositivo	Origine	Evento	Gravità	Diagnosi
1*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 48)
2	0 giorni 00:00:21	5	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
3	0 giorni 00:00:21	4	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
4	0 giorni 00:00:21	3	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
5	0 giorni 00:00:21	2	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
6	0 giorni 00:00:21	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
7	0 giorni 00:00:03	1	modulo	aumentare	manutenzione	0B 09 024F - Rilevata incoerenza del dispositivo
8	0 giorni 00:00:01	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000300)
9*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 47)
10*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 47)

11*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 47)
12	0 giorni 00:00:21	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
13	0 giorni 00:00:01	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000100)
14	0 giorni 00:00:00	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 00 0135 - Rilevata frattura del filo
15*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 46)
16	0 giorni 06:08:10	1	modulo	aumentare	manutenzione	0B 09 024F - Rilevata incoerenza del dispositivo
17	0 giorni 00:00:01	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000100)
18*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 45)
19	0 giorni 00:00:02	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000100)
20	0 giorni 00:00:02	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000100)
21*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 44)
22*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 44)
23*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 44)
24	0 giorni 00:01:32	1	modulo	aumentare	manutenzione	0B 09 024F - Rilevata incoerenza del dispositivo
25	0 giorni 00:00:04	5	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla

						configurazione memorizzata
26	0 giorni 00:00:04	4	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
27	0 giorni 00:00:04	3	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
28	0 giorni 00:00:04	2	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
29	0 giorni 00:00:04	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
30	0 giorni 00:00:02	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000300)
31*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 43)
32*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 43)
33	0 giorni 00:00:12	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000100)
34	0 giorni 00:00:12	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000100)
35	0 giorni 00:00:10	502	sistema	informare	manutenzione	08 01 01B1 - Avvio AP ritardato
36*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 42)
37*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 42)
38	0 giorni 00:00:03	1	modulo	aumentare	manutenzione	0B 09 024F - Rilevata incoerenza del dispositivo

39	0 giorni 00:00:01	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000100)
40	0 giorni 00:00:01	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000100)
41*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 41)
42	0 giorni 00:05:48	1	modulo	aumentare	manutenzione	0C 00 013D - Modalità di aggiornamento del firmware
43	0 giorni 00:00:21	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
44	0 giorni 00:00:02	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000100)
45	0 giorni 00:00:02	1	sistema	informare	manutenzione	08 01 01B1 - Avvio AP ritardato
46*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 40)
47	0 giorni 00:02:10	1	modulo	aumentare	manutenzione	0B 09 024F - Rilevata incoerenza del dispositivo
48	0 giorni 00:00:01	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000300)
49	0 giorni 00:00:01	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000300)
50*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 39)
51*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 39)
52	0 giorni 00:00:00	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 00 0135 - Rilevata frattura del filo

53*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 38)
54	0 giorni 00:01:40	1	modulo	aumentare	manutenzione	0C 00 013D - Modalità di aggiornamento del firmware
55	0 giorni 00:00:00	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 00 0135 - Rilevata frattura del filo
56*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 37)
57	0 giorni 00:00:02	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000100)
58	0 giorni 00:00:02	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000100)
59*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 36)
60*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 36)
61	0 giorni 00:00:21	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
62	0 giorni 00:00:01	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000100)
63*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 35)
64	0 giorni 00:00:01	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000100)
65*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 34)
66*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 34)
67	0 giorni 01:12:52	1	modulo	aumentare	manutenzione	0B 09 024F - Rilevata incoerenza

						del dispositivo
68	0 giorni 01:11:57	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000300)
69	0 giorni 01:11:57	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000300)
70	0 giorni 01:11:55	502	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000100)
71	0 giorni 00:08:36	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
72	0 giorni 00:08:36	5	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
73	0 giorni 00:08:36	4	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
74	0 giorni 00:08:36	3	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
75	0 giorni 00:08:36	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
76	0 giorni 00:08:36	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000100)
77	0 giorni 00:08:36	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000200)
78	0 giorni 00:08:34	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000200)
79	0 giorni 00:08:34	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)
80	0 giorni 00:08:30	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di

						comunicazione (8 0600020000000300)
81	0 giorni 00:08:30	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)
82	0 giorni 00:08:30	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)
83	0 giorni 00:08:30	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
84	0 giorni 00:08:30	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
85	0 giorni 00:08:30	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
86	0 giorni 00:08:28	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
87	0 giorni 00:08:28	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000500)
88	0 giorni 00:08:27	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000500)
89	0 giorni 00:00:13	4	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido
90	0 giorni 00:00:13	1	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido
91*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 33)
92	0 giorni 01:08:20	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
93	0 giorni 01:08:20	5	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso

94	0 giorni 01:08:20	4	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
95	0 giorni 01:08:20	3	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
96	0 giorni 01:08:20	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
97	0 giorni 01:08:20	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000100)
98	0 giorni 01:08:20	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000200)
99	0 giorni 01:08:15	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000200)
100	0 giorni 01:08:15	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)
101	0 giorni 01:08:15	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)
102	0 giorni 01:08:12	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)
103	0 giorni 01:08:12	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
104	0 giorni 01:08:10	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
105	0 giorni 01:08:10	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000500)
106	0 giorni 01:08:06	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000500)

107*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 32)
108	0 giorni 00:04:04	1	modulo	aumentare	manutenzione	0B 09 024F - Rilevata incoerenza del dispositivo
109	0 giorni 00:00:21	5	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
110	0 giorni 00:00:21	4	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
111	0 giorni 00:00:21	4	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
112	0 giorni 00:00:21	3	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
113	0 giorni 00:00:21	2	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
114	0 giorni 00:00:21	2	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
115	0 giorni 00:00:21	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
116	0 giorni 00:00:02	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000300)
117	0 giorni 00:00:02	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000300)
118*	0 giorni 00:00:00	502	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 31)
119	0 giorni 00:15:41	1	modulo	aumentare	manutenzione	0B 09 024F - Rilevata incoerenza del dispositivo

120	0 giorni 00:15:37	502	modulo	aumentare	errore	08 01 013B - Avvio del sistema non riuscito (modalità di emergenza) (8 0600020000000300)
121	0 giorni 00:15:36	502	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000100)
122	0 giorni 00:06:17	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
123	0 giorni 00:06:17	5	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
124	0 giorni 00:06:17	4	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
125	0 giorni 00:06:17	3	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
126	0 giorni 00:06:17	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
127	0 giorni 00:06:17	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000100)
128	0 giorni 00:06:17	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000200)
129	0 giorni 00:06:16	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000200)
130	0 giorni 00:06:16	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000200)
131	0 giorni 00:06:16	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000200)
132	0 giorni 00:06:16	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)

133	0 giorni 00:06:16	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)
134	0 giorni 00:06:13	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)
135	0 giorni 00:06:13	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
136	0 giorni 00:06:12	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
137	0 giorni 00:06:12	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000500)
138	0 giorni 00:06:11	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000500)
139*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 30)
140	0 giorni 00:00:14	4	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido
141	0 giorni 00:00:13	3	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido
142	0 giorni 00:00:13	3	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido
143	0 giorni 00:00:13	2	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido
144	0 giorni 00:00:13	1	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido
145*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 29)
146*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 29)
147	0 giorni 00:00:14	4	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido
148	0 giorni 00:00:14	3	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido
149	0 giorni 00:00:13	2	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido
150	0 giorni 00:00:13	1	modulo	aumentare	avvertimento	0B 09 0128 - APDD non valido

151*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 28)
152*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 27)
153*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 26)
154*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 25)
155*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 24)
156*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 23)
157*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 22)
158*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 21)
159*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 20)
160*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 19)
161*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 18)
162	0 giorni 00:00:19	1	sistema	informare	informazioni	08 01 01C4 - Rilevati i moduli AP
163	0 giorni 00:00:18	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
164	0 giorni 00:00:18	5	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
165	0 giorni 00:00:18	4	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
166	0 giorni 00:00:18	3	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
167	0 giorni 00:00:18	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
168	0 giorni 00:00:18	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000200)

169	0 giorni 00:00:18	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)
170	0 giorni 00:00:18	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000300)
171	0 giorni 00:00:18	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
172	0 giorni 00:00:18	1	modulo	aumentare	errore	08 01 880F - Errore interno nei dati del processo AP
173	0 giorni 00:00:18	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
174	0 giorni 00:00:18	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000500)
175	0 giorni 00:00:18	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000500)
176	0 giorni 00:00:18	5	modulo	aumentare	errore	08 01 0130 - Timeout del watchdog di output dei dati di processo del modulo AP
177*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 17)
178	0 giorni 06:46:26	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
179	0 giorni 06:46:26	5	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
180	0 giorni 06:46:26	4	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
181	0 giorni 06:46:26	3	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
182	0 giorni 06:46:26	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso

183	0 giorni 06:46:26	1	sistema	informare	informazioni	08 01 01C4 - Rilevati i moduli AP
184	0 giorni 06:46:26	1	modulo	aumentare	errore	08 01 880F - Errore interno nei dati del processo AP
185	0 giorni 06:46:26	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000400)
186	0 giorni 06:46:26	1	modulo	risolvere	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000500)
187	0 giorni 06:46:26	1	modulo	aumentare	manutenzione	08 01 0215 - Dispositivo forzato al loopback di comunicazione (8 0600020000000500)
188*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 16)
189*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 15)
190	0 giorni 02:21:44	1	sistema	informare	informazioni	08 01 01C4 - Rilevati i moduli AP
191	0 giorni 02:21:06	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
192	0 giorni 02:21:06	5	modulo	aumentare	errore	08 01 0127 - Modulo AP disconnesso
193*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 14)
194	0 giorni 00:00:02	1	sistema	informare	informazioni	08 01 880C - La nuova configurazione del sistema AP è stata memorizzata
195*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 13)
196	0 giorni 00:00:04	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
197	0 giorni 00:00:04	4	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - Il sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata

198	0 giorni 00:00:04	3	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
199	0 giorni 00:00:04	2	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
200*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 12)
201	0 giorni 00:00:04	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
202	0 giorni 00:00:04	4	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
203	0 giorni 00:00:04	3	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
204	0 giorni 00:00:04	2	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
205*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 11)
206	0 giorni 00:00:02	1	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
207	0 giorni 00:00:02	4	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
208	0 giorni 00:00:02	3	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
209	0 giorni 00:00:02	2	modulo	aumentare	avvertimento	08 01 880B - II sistema AP differisce dalla configurazione memorizzata
210*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 10)

211	0 giorni 00:04:59	1	sistema	informare	informazioni	08 01 01C4 - Rilevati i moduli AP
212*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 9)
213	0 giorni 00:06:13	1	sistema	informare	informazioni	08 01 01C4 - Rilevati i moduli AP
214*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 8)
215*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 7)
216	0 giorni 00:00:06	1	sistema	informare	informazioni	08 01 880C - La nuova configurazione del sistema AP è stata memorizzata
217*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 6)
218	63373519 noi	2	modulo	risolvere	errore	08 01 0124 - Master AP perso
219	0 giorni 00:01:03	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0124 - Master AP perso
220*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 5)
221	0 giorni 00:00:58	1	modulo	aumentare	manutenzione	0C 00 013D - Modalità di aggiornamento del firmware
222	30118420 noi	2	modulo	risolvere	errore	08 01 0124 - Master AP perso
223	0 giorni 00:00:30	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0124 - Master AP perso
224*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 4)
225	0 giorni 00:00:26	1	modulo	aumentare	manutenzione	0C 00 013D - Modalità di aggiornamento del firmware
226	74782636 noi	2	modulo	risolvere	errore	08 01 0124 - Master AP perso
227	0 giorni 00:01:14	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0124 - Master AP perso
228*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 3)
229	0 giorni 00:01:10	1	modulo	aumentare	manutenzione	0C 00 013D - Modalità di aggiornamento del firmware
230	181553799 noi	2	modulo	risolvere	errore	08 01 0124 - Master AP perso

231	0 giorni 00:03:01	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0124 - Master AP perso
232*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 2)
233	0 giorni 00:02:57	1	modulo	aumentare	manutenzione	0C 00 013D - Modalità di aggiornamento del firmware
234	508910876 noi	2	modulo	risolvere	errore	08 01 0124 - Master AP perso
235	0 giorni 00:08:28	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0124 - Master AP perso
236*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 1)
237	0 giorni 00:07:57	1	modulo	aumentare	manutenzione	0C 00 013D - Modalità di aggiornamento del firmware
238	0 giorni 00:00:00	1	modulo	aumentare	errore	0A 00 01A7 - Difetto della memoria non volatile (4 0)
239*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4 0)
240	0 giorni 00:01:01	1	sistema	informare	informazioni	08 01 880C - La nuova configurazione del sistema AP è stata memorizzata
241	0 giorni 00:00:41	1	sistema	informare	informazioni	08 01 880C - La nuova configurazione del sistema AP è stata memorizzata
242	0 giorni 00:00:00	1	modulo	aumentare	errore	0A 00 01A7 - Difetto della memoria non volatile (4 0)
243	107050519 noi	2	modulo	risolvere	errore	08 01 0124 - Master AP perso
244	106996697 noi	2	modulo	risolvere	errore	08 01 0130 - Timeout del watchdog di output dei dati di processo del modulo AP
245	0 giorni 00:01:46	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0124 - Master AP perso
246	0 giorni 00:01:08	2	modulo	aumentare	errore	08 01 0130 - Timeout del watchdog di output dei dati di processo del modulo AP
247*	0 giorni 00:00:00	1	sistema	informare	informazioni	0B 00 0140 - Avvio del sistema (4

