

UNIVERmontaggi S.r.l.

Progettazione - Costruzione - Revisione
Fornitura di Ricambistica - Montaggi e Smontaggi
di Macchine e Impianti Industriali

80048
sede legale
via G. Marconi, 87
sede operativa
via Pomigliano, 53
Sant'Anastasia (NA)
tel/fax 081 531 61 63
info@univermontaggi.it
www.univermontaggi.com

CAVO 25 x 1,5 mm = V1 (PULSANTIERA)

V1 = P 24V

V2 = M 0V

V3 = 122 START MOT. PRINC [PS4]

V4 = ~~123~~

V5 = ~~124~~

V6 = 123 STOP MOT. PRINC. [PS5]

V7 = 124 ARRESTO PRESSA [PS6]

V8 = 125 RIPRISTINO DIRETTI [PS1]

V9 = 126 INCREM. VELOCITA'] [SL2]

V10 = 127 DECRETM. VELOCITA'] [SL2]

V11 = 128 AVANTI MOT. PRINC.] [SL3]

V12 = 129 INDIETRO MOT. PRINC] [SL3]

V13 = 133 INSERZIONE REGISTRO SUTTA [SL5]

V14 = 136 RIPRISTINO SOVRACC. [SL7]

V15 = 140 ABILITAZ. CAMBIO CORSA [SL10]

V16 = 141 CON. MANUALE SFUOI [PS10]

V17 = 100005

V18 = 100006

V19 = 100007

EMERGENZA

CONTROLLO
ARRESTI PRESSA

V20 = 202

V21 = 216

V22 = 217

V23 = 218

V24 = ~~118~~

Lampade riprist. ausiliar.

Lampade allarmi presenza

Cambio corsa inserito

Pressa pronta


Pulsante riprist. ausiliar.

[ALPHA1]

[L1]

[L2]

[L3]



UNIVERmontaggi S.r.l.

Progettazione - Costruzione - Revisione
Fornitura di Ricambistica - Montaggi e Smontaggi
di Macchine e Impianti Industriali

+80048+
sede legale
via G. Marconi, 87
sede operativa
via Pomigliano, 53
Sant'Anastasia (NA)
tel/fax 081 531 61 63
info@univermontaggi.it
www.univermontaggi.com

CFC6
CFC3
CFC3A
CFC2A
CCP3
CL1
CF1
EV8

FC3A
FC3
FGA
FG4

CAVO WA 25 x 1.5

V1 = ~~16~~ P 24V
V2 = M OV
Box 1 PEDI
PRESSA
BASTO

V3 = 161 PRESSIONE ARIA LINEA [CP3]

V4 = 163 CONTROLLO LIVELLO AIO [CL1]

V5 = 164 FILTRO INTASATO [CF1]

V6 = 60	102002	ARMADIO CONTROLLO CHIUSURA SCHERMO ANTERIORE/ POSTERIORE
V1 = 60 A	102001	
V8 = 60 B	102003	
V9 = 61	102006	
V10 = 61 A	102005	
V11 = 61 B	102007	

V12 = 256 ELETTROVALVOLA
SCARICO ARIA [EV8]

V13 =

V14 =

V15 =

V16 =

V17 =

V18 =

V19 =


V20 =

V21 =

V22 =

V23 =

V24 =



UNIVERmontaggi S.r.l.

Progettazione - Costruzione - Revisione
Fornitura di Ricambistica - Montaggi e Smontaggi
di Macchine e Impianti Industriali

50048,
sede legale
via G. Marconi, 87
sede operativa
via Pomigliano, 53
Sant'Anastasia (NA)
tel/fax 081 531 61 63
info@univermontaggi.it
www.univermontaggi.com

W6

CAVO 10xG1,5PR3

VIP 24V
V2 M 0V

- V3 144 CONTROLLO LUBRIFICAZIONE [FC7]
- V4 145 FINECORSA SUTTA MIN ALTEZZA [FC8]
- V5 146 FINECORSA SUTTA MAX ALTEZZA [FC9]
- V6 159 PRESSOSTATO SOVRACCARICO [CP1]


V1
V8
V9
V10
V11

CAVO 4x2,5 PR1M5

B = V5
M = V5
N = W5

MOTORE
SUTTA
CAVI IN MORSEMERIA U5, V5, W5

CAVO 2x0,75 = W9 (~~SICK~~ BOX1
SICK (B42VF) BASSO
B = M (BW)
M = P (MARBONE)




UNIVERmontaggi S.r.l.

Progettazione - Costruzione - Revisione
Fornitura di Ricambistica - Montaggi e Smontaggi
di Macchine e Impianti Industriali

«30048»
sede legale
via G. Marconi, 37
sede operativa
via Pomigliano, 53
Sant'Anastasia (NA)
tel/fax 081 531 61 63
info@univermontaggi.it
www.univermontaggi.com

CAVO 25 x 1,5 W7 CAVO BALUF

V1 = 108001	] CANNA PNI CH1	108FC1
V2 = 108002		
V3 = 110001	] CANNA PNI CH2	
V4 = 110002		
V5 = 108003	] CANNA PMS CH1	108FC2
V6 = 108004		
V7 = 110003	] CANNA PMS CH2	
V8 = 110004		
V9 = 108005	] CANNA EXTRACORSA CH1	108FC3
V10 = 108006		
V11 = 110005	] CANNA EXTRACORSA CH2	
V12 = 110006		
V13 = 108007	] CANNA AUTORISALITA CH1	108FC4
V14 = 108008		
V15 = 110007	] CANNA AUTORISALITA CH2	
V16 = 110008		
V17 =		
V18 =		
V19 =		
V20 =		
V21 =		
V22 =		
V23 =		
V24 =		



UNIVERmontaggi S.r.l.

Progettazione - Costruzione - Revisione
Fornitura di Ricambistica - Montaggi e Smontaggi
di Macchine e Impianti Industriali

080048
sede legale
via G. Marconi, 87
sede operativa
via Pomigliano, 53
San'Anastasia (NA)
tel/fax 081 531 61 63
info@univermontaggi.it
www.univermontaggi.com

CAVO ~~SERVO~~ BOX 2 ALTO

25 + 1,5 W 8

V1 P = 24V

V2 N = 0V

V3 332 =

V4 335 =

V5 336 =

V6 337 =

BLOCCO FRIZIONE/FRENO

EV

V7 250 =

V8 251 =

V9 252 =

V10 254 =

V11 255 =

EV1

FRENO VOLANO

EV2

PISTONE AVANTI

EV3

PISTONE INDIETRO

EV5

APERTURA FLANGIA

EV6

CHIUSURA FLANGIA

V12 147

FC10

PAG. 48

V13 148

FC11

PAG. 50

V14 149

FC12

PAG. 50

V15 150

FC13

PAG. 50

V16 151

FC14

PAG. 50

V17 152

FC15

PAG. 50

V18 153

FC16

PAG. 50

V19 154

FC17

PAG. 50

V20 155

FC18

PAG. 50

V21 160

CP5

FRENO VOLANO

V22 162

CT

SONDA TERMICA MOTORE PRIMA PACE

V23 180

TR51


TRASDUTTORI CILINDRI EQUILIBRATORI

V24 90

TR52

SOVRACCARICO PRESSA
SOVRACCARICO PRESSA

TR52




UNIVERmontaggi S.r.l.

Progettazione - Costruzione - Revisione
Fornitura di Ricambistica - Montaggi e Smontaggi
di Macchine e Impianti Industriali

•80048•
sede legale
via G. Marconi, 87
sede operativa
via Pomigliano, 53
Sant'Anastasia (NA)
tel/fax 081 531 61 63
info@univermontaggi.it
www.univermontaggi.com

CAVO 5 x 1,5 mm 220 V LUCE PRESSA X
PULSANTIERA

V1 = 33
V2 = 34] ILLUMINAZIONE
PRESSA
V3 = ~~3~~ RISERVA
V4 = ~~3~~ RISERVA



UNIVERmontaggi S.r.l.

Progettazione - Costruzione - Revisione
Fornitura di Ricambistica - Montaggi e Smontaggi
di Macchine e Impianti Industriali

•80048•
sede legale
via G. Marconi, 87
sede operativa
via Pomigliano, 53
Sant'Anastasia (NA)
tel/fax 081 531 61 63
info@univermontaggi.it
www.univermontaggi.com

CAVO 25 x 1,5 mm W2. PULSANTIER

V1 = P 24V

V2 = P1 24V (COMUNE USCITE)

V3 = M 0V

V4 = 106001

V5 = 106002

V6 = 106003

V7 = 106005

SELETORE
CICLO PRESSA
IMPULSI/
CONTINUO/
SINGOLO

SL4

V8 = 106001

V9 = 106002

V10 = 106003

V11 = 106005

V12 = 106006

V13 = 106007

COMANDO BIMANUALE 1

PS8

COMANDO BIMANUALE 2

PS8A

V14 =

V15 =

V16 =

V17 =

V18 =

V19 =

V20 =

V21 =

V22 =

V23 =

V24 =

LIBERO