

Therm 6.6 Riepilogo

Progetto: Standard

Società: REM SRL

Persona di riferimento: ALE

Produttore: NN

Telefono / Fax: NN



Parametri ambientali

Temperatura massima esterna all'armadio di comando Ta: 35 °C

Temperatura massima interna all'armadio di comando Ti: 42 °C

Tensione di rete: 400 V
(inclusi 230 V)

Frequenza: 50 Hz

N. elemento armadio di comando TS 8605500

Larghezza x Altezza x Profondità 600 x 2000 x 500 mm

Modalità d'installazione Contenitore stand-alone in posizione d''inizio o fine batteria

N. elemento armadio di comando TS 8605500

Larghezza x Altezza x Profondità 600 x 2000 x 500 mm

Modalità d'installazione Contenitore stand-alone in posizione centrale

N. elemento armadio di comando TS 8605500

Larghezza x Altezza x Profondità 600 x 2000 x 500 mm

Modalità d'installazione Contenitore stand-alone in posizione d''inizio o fine batteria

Calcolo termico (Armadi accoppiati)

N. elemento armadio di comando TS 8605500

Larghezza x Altezza x Profondità 600 x 2000 x 500 mm

Fattore K dell'armadio 5,5

Modalità d'installazione Contenitore stand-alone in posizione d''inizio o fine batteria

N. elemento armadio di comando TS 8605500

Larghezza x Altezza x Profondità 600 x 2000 x 500 mm

Fattore K dell'armadio 5,5

Modalità d'installazione Contenitore stand-alone in posizione centrale

Temperatura media del contenitore senza climatizzazione: 66 °C

Climatizzazione necessaria Si

Condizionatore necessario No

Therm 6.6 Riepilogo

Progetto: Standard

Società: REM SRL

Persona di riferimento: ALE

Produttore: NN

Telefono / Fax: NN



1 x Aggiunta 1100 W

1 x Aggiunta 200 W

Potenza dissipata 1300 W

Scambio di calore sulla superficie 293 W

Calore da dissipare 1007 W

Dimensionamento termico

(Accoppiamento N. elemento armadio di comando 1-2)

	Apparecchio da parete	Apparecchio da tetto
1. Ventilatori-filtro	5 SK3240500 EC + 5 SK3240200	
	(690 [m3/h])	
	Portata d'aria necessaria: 489 [m3/h]	

2. Scambiatori di calore

3. Condizionatori

4. Scambiatori di calore aria/acqua

5. Riscaldatori anticondensa

6. Porte climatizzate

Gli articoli da 1 a 4 possono essere scelti in alternativa

Therm 6.6 Riepilogo

Progetto: Standard

Società: REM SRL

Persona di riferimento: ALE

Produttore: NN

Telefono / Fax: NN



Calcolo termico

N. elemento armadio di comando TS 8605500

Larghezza x Altezza x Profondità 600 x 2000 x 500mm

Fattore K dell'armadio 5,5

Modalità d'installazione Contenitore stand-alone in posizione d'inizio o fine batteria

Temperatura media del contenitore senza climatizzazione: 44 °C

Climatizzazione necessaria Si

Condizionatore necessario No

1 x Aggiunta 200 W

Potenza dissipata 200 W

Scambio di calore sulla superficie 154 W

Calore da dissipare 46 W

Dimensionamento termico

	Apparecchio da parete	Apparecchio da tetto
1. Ventilatori-filtro	3 SK3238500 EC + 3 SK3238200 (129 [m3/h]) Portata d'aria necessaria: 22 [m3/h]	

2. Scambiatori di calore

3. Condizionatori

4. Scambiatori di calore aria/acqua

5. Riscaldatori anticondensa

6. Porte climatizzate

Gli articoli da 1 a 4 possono essere scelti in alternativa

Therm 6.6 Riepilogo

Progetto: Standard

Società: REM SRL

Persona di riferimento: ALE

Produttore: NN

Telefono / Fax: NN



Accessori

Articolo principale / accessorio	Numero	Denominazione accessorio
----------------------------------	--------	--------------------------

Rittal non si assume alcuna responsabilità relativamente al dimensionamento, la configurazione e la selezione dei componenti