


	Data	21-06-2010	Commessa		
	Rif. offerta o ordine		Cliente		
	del		Impianto		1/2



	Data	21-06-2010	Commessa		2/2
	Rif. offerta o ordine		Cliente		
	del		Impianto		

Alfredo Evangelisti R.E.M. s.r.l. 03010 Patrica (Fr) Italia Tel.: 0775 830116 - Fax: 0775 839345 E-mail: alfredo.evangelisti@rem-motori.it					Data 21-06-2010	Pagina	
					File C:\Programmi\ProntoQuadro5\progetti\7425.eta5		
Rif. offerta o ordine					del		
Commessa							
Cliente / Impianto -							
Riferimento ETA							
Note							
ELENCO APPARECCHIATURE INSERITE							
Marca	Codice	Tipol.	Poli	In (A)	Princ	Dissip.(W)	Q.tà

Alfredo Evangelisti R.E.M. s.r.l. 03010 Patrica (Fr) Italia Tel.: 0775 830116 - Fax: 0775 839345 E-mail: alfredo.evangelisti@rem-motori.it	Data 21-06-2010	Pagina
	File C:\Programmi\ProntoQuadro5\progetti\7425.eta5	
Rif. offerta o ordine	del	
Commessa		
Cliente / Impianto -		
Riferimento ETA		
Note		
Calcolo della sovratemperatura nei quadri ANS secondo CEI 17-43		
Tipo di quadro: Casse con porta finestra STP Altezza: 1200 mm Larghezza totale: 800 mm Profondità: 300 mm Numero di diaframmi orizzontali: 0 Apertura di ventilazione: NO Tipo di installazione: Involucro separato per montaggio a muro Potenza dissipata effettiva: 70 W Sovratemperatura massima (alla sommità del quadro): 13 °C Temperatura ambiente: 35 °C Temperatura massima (alla sommità del quadro): 48 °C		
Verifica dei limiti di temperatura secondo la CEI EN 60439-1 Tab. 3		
Terminali per conduttori esterni isolati: DT ammessa = 70 °C Ok Organi di comando manuale di metallo: DT ammessa = 15 °C Ok di materiale isolante: DT ammessa = 25 °C Ok Involucri e coperture esterne accessibili superfici metalliche: DT ammessa = 30 °C Ok superfici isolanti: DT ammessa = 40 °C Ok		