

INDIRIZZO	NICK NAME	UDM	DESCRIZIONE
DB115. DBW0	aiTemp_TR27	INT	Misura temperatura acqua utenza arrivo da impianto [0...200,0°C]
DB115. DBW2	aiTemp_TR28	INT	Misura temperatura acqua utenza ritorno a impianto [0...200,0°C]
DB115. DBW4	aiTemp_TR12	INT	Misura temperatura acqua ingresso essicatoio 1 [0...200,0°C] TR12
DB115. DBW6	aiTemp_TR13	INT	Misura temperatura acqua uscita essicatoio 1 [0...200,0°C] TR13
DB115. DBW8	aiTemp_TR14	INT	Misura temperatura acqua ingresso essicatoio 2 [0...200,0°C] TR14
DB115. DBW10	aiTemp_TR15	INT	Misura temperatura acqua uscita essicatoio 2 [0...200,0°C] TR15
DB115. DBW12	aiTemp_TR16	INT	Misura temperatura acqua ingresso essicatoio 3 [0...200,0°C] TR16
DB115. DBW14	aiTemp_TR17	INT	Misura temperatura acqua uscita essicatoio 3 [0...200,0°C] TR17
DB115. DBW16	aiTemp_TR5	INT	Misura temperatura acqua utenza ingresso scambiatore H2O/H2O [0...200,0°C] TR5
DB115. DBW18	aiTemp_TR4	INT	Misura temperatura acqua utenza uscita scambiatore H2O/H2O [0...200,0°C] TR4
DB115. DBW20	aiTemp_TR26	INT	Misura temp acqua UT out scamb Fumi [0...200,0°C] TR26
DB115. DBD22	kWh_GE	REAL	Energia prodotta da GE [kWh]
DB115. DBD26	kWh_Rete	REAL	Energia ceduta in rete [kWh]
DB115. DBD30	MetanoConsum	REAL	Metano consumato [...]
DB115. DBD34	EnergiaTermicaProdotta	REAL	Energia termica prodotta [...]
DB115.DBX38.0	STATI.DG_DI Chiuso	BOOL	Interruttore Rete chiuso
DB115.DBX38.1	STATI.IG_DR Chiuso	BOOL	Interruttore Gruppo chiuso
DB115.DBX38.2	STATI.ILG Chiuso	BOOL	Interruttore Generale Gruppo chiuso
DB115.DBX38.3	STATI.Int_Trafo1 Chiuso	BOOL	Interruttore Trasformatore 1 chiuso
DB115.DBX38.4	STATI.Int_Trafo2 Chiuso	BOOL	Interruttore Trasformatore 2 chiuso
DB115.DBX38.5	STATI.Int_Trafo3 Chiuso	BOOL	Interruttore Trasformatore 3 chiuso
DB115.DBX38.6	STATI.Int_Trafo4 Chiuso	BOOL	Interruttore Trasformatore 4 chiuso
DB115.DBX38.7	STATI.Int_IGS1 Chiuso	BOOL	Interruttore servizi ISG1 chiuso
DB115.DBX39.0	STATI.Int_IGS2 Chiuso	BOOL	Interruttore servizi ISG2 chiuso
DB115.DBX39.1	STATI.WR_DST4601	BOOL	Scheda DST4601 in allarme
DB115.DBX39.2	STATI.HS_DST4601	BOOL	Scheda DST4601 in blocco
DB115.DBX39.3	STATI.HS_Gruppo	BOOL	Cumulativo blocchi gruppo
DB115.DBX39.4	STATI.SS_Gruppo	BOOL	Cumulativo disattivazioni gruppo
DB115.DBX39.5	STATI.WR_Gruppo	BOOL	Cumulativo allarmi gruppo
DB115.DBX39.6	STATI.HS_Servizi	BOOL	Cumulativo blocchi servizi
DB115.DBX39.7	STATI.SS_Servizi	BOOL	Cumulativo disattivazioni servizi
DB115.DBX40.0	STATI.WR_Servizi	BOOL	Cumulativo allarmi servizi
DB115.DBX40.1	STATI.BOOL_1	BOOL	
DB115.DBX40.2	STATI.BOOL_2	BOOL	
DB115.DBX40.3	STATI.BOOL_3	BOOL	
DB115.DBX40.4	STATI.BOOL_4	BOOL	
DB115.DBX40.5	STATI.BOOL_5	BOOL	
DB115.DBX40.6	STATI.BOOL_6	BOOL	
DB115.DBX40.7	STATI.BOOL_7	BOOL	
DB115.DBX41.0	STATI.BOOL_8	BOOL	
DB115.DBX41.1	STATI.BOOL_9	BOOL	
DB115.DBX41.2	STATI.BOOL_10	BOOL	
DB115.DBX41.3	STATI.BOOL_11	BOOL	
DB115.DBX41.4	STATI.BOOL_12	BOOL	
DB115.DBX41.5	STATI.BOOL_13	BOOL	
DB115.DBX41.6	STATI.BOOL_14	BOOL	
DB115.DBX41.7	STATI.BOOL_15	BOOL	