



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001 2015
03-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 09/08/2021

Spett.le

AGC AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.

VIA GENOVA, 31

12100 CUNEO

(CN)

Verbale n° 15451

Motore n° 5000015430

Matricola N.158027

Comm. n° 20210475

Specifiche: MOTORE CANTONI 3SIE 80M2 N.158027 KW.22 G.2955 V.400/690 A.38,1/22,1 CON VENTILATORE

KW.22

Cuscinetto L.C.: 6311 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

NOTE:

Collaudo con morsettiera collegata a stella: 690 Volt, 21 Ampere, 2965 Giri.

NB: sul ventilatore è stato sostituito il supporto completo di cuscinetti NU2209; 6209, già ingrassati di vostra fornitura.

Viene riconsegnato il supporto vecchio sul quale bisogna effettuare delle riparazioni meccaniche.

Si consiglia di ripetere l'ingrassaggio dopo qualche giorno dall'avviamento.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999
FASE V	0.5	>1999
FASE W	0.5	>1999

Temperatura collaudo: 24°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.6

Lato Opp. Comando: 0.6

Giri/min.: 2965

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10-/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBI: 23

DBI: 2965

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 2965

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 2965

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

Commessa Nr.	2021 0475	Codice R.E.M	15430
--------------	-----------	--------------	-------

Rapporto di equilibratura

Cliente : AGC				Data : 09/08/2021 12:20:58		
Prog. N^ 729		MOTORE CANTONI CON VENTOLA DIAM 600				
	Tol (g)	r (mm)	Dim (mm)		ISO	unit(Kg)
P1	0.725	270.00	a	65.00	G	2.50
ST	0.000	0.00	b	85.00	Peso	70.00
P2	1.370	270.00	c	670.00	rpm	2955

Squilibri iniziali:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
58.54	0.00	49.68
355.7°	337.6°	179.0°

Squilibri residui:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
0.69	0.00	0.67
265.2°	216.8°	166.0°

Velocità di misura = 602 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : Boccia Paolo

NOTE: Equilibrato ventola e puleggia con albero adattato

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: carlo.spaziani@rem-motori.it - Email: alfredo.evangelisti@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it

R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

Commessa Nr.	2021 0475	Codice R.E.M	15430
--------------	-----------	--------------	-------

Rapporto di equilibratura

Cliente : AGC				Data : 09/08/2021 08:55:58		
Prog. N^ 730		MOTORE CANTONI				
	Tol (g)	r (mm)		Dim (mm)	ISO	unit(Kg)
P1	2.424	50.00	a	75.00	G	2.50
ST	0.000	0.00	b	300.00	Peso	30.00
P2	2.424	50.00	c	90.00	rpm	2955

Squilibri iniziali:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
30.50	0.00	17.85
134.8°	159.8°	293.6°

Squilibri residui:

P1 (g)	ST (g)	P2 (g)
0.25	0.00	0.69
350.0°	308.3°	297.7°

Velocità di misura = 692 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : Boccia Paolo

NOTE: Equilibrato con puleggia