



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore
Patrica, li 26/05/2021

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15396 Motore n° 5000009904 Matricola 94240615005
Comm. n° 20210051 Specifiche: MOTORE SSB DIF-0926.04633.00-B5 N.94240615005 KW.19 G.1460/5000 V.316 A.45
50/170HZ FRENO V.220 A.0,72 50/170HZ

KW.19

Cuscinetto L.C.: 6210 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 316 Volt, 5 Ampere, 5000 Giri, 170 Hz.

Rotazione antioraria: 316 Volt, 5 Ampere, 5000 Giri, 170Hz.


Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

Collaudo Encoder: alimentazione 24 Volt, uscite 20 Volt.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.5	>1999 Mohm
FASE V	0.5	>1999 Mohm
FASE W	0.5	>1999 Mohm

Temperatura collaudo 19°C

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN
60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: **FOG9D 1024 Impulsi**

Tacko Feedback: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **5000**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **28**

DBI: **27**

DBI: **5000**

DBC: **3**

DBC: **2**

DBC: **5000**

DBM: **14**

DBM: **11**

DBM: **5000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI