



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 25/05/2021

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15393

Motore n° 5000015306

Matricola GG1241

Comm. n° 20210177

Specifiche: MOTORE ANSALDO G2C1668AA2L000 AH259B3 N.GG1241 KW.15 G.1580 V.400 A.43 Ve.25 Ae.3,1

G.1580

Cuscinetto L.C.: 6209/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208/C3

NOTE:

LE SPAZZOLE DEL MOTORE SONO DA SOSTITUIRE.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1.1	52

Temperatura collaudo 19°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999 Mohm

Eccitazione: >1999 Mohm

Armat.: >1999 Mohm

Compound: _____

Compensazione: _____

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK

Riparato: OK

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: RG367

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: (11+11) x 16 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1650

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 12

GIRI/min

DBI: 1650

DBC: 1650

DBM: 1650

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.6	160	3.1/406
	200	1.8	162	3.1/820
	400	2	164	3.1/1650

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1.6	165	3.1/406
	200	1.8	167	3.1/819
	400	2	168	3.1/1648

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI