



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 18/06/2021

Spett.le
EPSA MARKETPLACE ITALY S.R.L.
Sis 94, Viale Abruzzi
20131 MILANO (MI)

Verbale n° **15416** Motore n° **5000015354** Matricola **N.502975**
Comm. n° **20210142** Specifiche: MOTORE LEROY SOMER FLSCB 400 L6 B3 N.502975 KW.500 G.993 V.380/660 A.927/535

KW.500

Cuscinetto L.C.: 6322/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322J20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 660 Volt, 164 Ampere.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0047	>1000 Mohm
FASE V	0.0047	>1000 Mohm
FASE W	0.0047	>1000 Mohm

Temperatura collaudo **25.4°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000 Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **18**
DBC: **3**
DBM: **11**

DBI: **18**
DBC: **5**
DBM: **12**

DBI: **1000**
DBC: **1000**
DBM: **1000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA