



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 12/08/2021

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 15457

Motore n° 5000011128

Matricola 49471

Comm. n° 20210479

Specifiche: MOTORE ANSALDO DH315PK N.49471 KW.150 G.450-1450 V.250 A.687 Ve.106 Ae.30-6,9

KW.150

Cuscinetto L.C.: NU317ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6322/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.1	2.8	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione: >1999	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola:

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.4

Lato Opp. Comando: 0.4

Giri/min.: 1450

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 20

DBI: 1450

DBC: 3

DBC: 4

DBC: 1450

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 1450

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.8	83	30/197
	250	8.6	85	30/480
	250	13.9	19	6.9/1450

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.7	87	30/196
	250	8.4	88	30/479
	250	13.7	20	6.9/1449

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI