



**R.E.M. s.r.l.**

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**  
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1  
Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)  
Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)  
Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Ragister  
UNE EN ISO 9001:2015  
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, li 18/08/2021

Spett.le  
SLIM ALUMINIUM S.P.A.  
PIAZZALE DELL'ALLUMINIO  
04012 CISTERNA DI LATINA ( LT )

Verbale n° **15465** Motore n° **5000015435** Matricola **N.C1245**  
Comm. n° **20210483** Specifiche: MOTORE LAFERT ST 132MA4 N.C1245 KW.7,5 G.1445 V.230/400 A.26,6/15,4

KW.7,5

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

**NOTE:**

Collaudo : 400 Volt, 11.5 Ampere, 1488 Giri.

|                            | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U                     | 0.6                       | >1999                       |
| FASE V                     | 0.6                       | >1999                       |
| FASE W                     | 0.6                       | >1999                       |
| Temperatura collaudo: 26°C |                           |                             |

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

|      |
|------|
| 1000 |
|------|

Avv. Nuovo: \_\_\_\_\_  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: **OK**  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_ Resolver: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_ Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1488**

Grado Vibrazione: \_\_\_\_\_

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **16**  
DBC: **5**  
DBM: **13**

DBI: **16**  
DBC: **2**  
DBM: **12**

DBI: **1488**  
DBC: **1488**  
DBM: **1488**

SURGE TEST  
**2E+1000**

ESITO  
**OK**

Firma Collaudatore  
**COSTANTINO SCACCIA**