



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 27/08/2021

Spett.le
MONDOREVIVE SPA
VIA DEL BOSCO 28
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Verbale n° **15482** Motore n° **5000015440** Matricola **N.37801023**
Comm. n° **20210489** Specifiche: MOTORE KSB 622B-132M N.37801023 KW.7,5 G.1450 V.380 A.16,6

KW.7,5

Cuscinetto L.C.: 6308 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6308 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 9 Ampere. 1490 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	1.2	>1999
FASE V	1.2	>1999
FASE W	1.2	>1999

Temperatura collaudo: **24°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.3**

Lato Opp. Comando: **0.3**

Giri/min.: **1490**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **18**

DBI: **18**

DBI: **1490**

DBC: **3**

DBC: **2**

DBC: **1490**

DBM: **13**

DBM: **11**

DBM: **1490**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
EZIO FRATANGELI