



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägiſter
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 02/08/2021

Spett.le

PROMA S.P.A.

V.LE CARLO III - TRAV.GALVANI

81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)

Verbale n° 15437

Motore n° 5000013768

Matricola 160420336

Comm. n° 20210453

Specifiche: MOTORE ABB DMP180-4LB N.160420336 KW.109,4 G.1800 V.440 A.270 Ve220 Ae.8,35

KW.109,4

Cuscinetto L.C.: NU313TVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6311 2RS/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.4	22.4	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 24°C

PROVA TACKO

V: 60.2 Volt a 1000 Giri

Ripile: 0.3

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG332

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 12.5 x 32 x 40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1900

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 11

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 1900

DBC: 1900

DBM: 1900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
26	100	2.3	187	8.35/433
114.5	440	3.5	189	8.35/1900

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
26	100	2.3	190	8.35/432
114.5	440	3.4	192	8.35/1900

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO