



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 04/06/2021

Spett.le
SEVEL S.P.A.
V.LE AVV.GIOVANNI AGNELLI, 10
66041 ATESSA (CH)

Verbale n° **15401** Motore n° **5000015333** Matricola
Comm. n° **20210241** Specifiche: MOTORE FIMET 1EM-1 280M-4 B3 N.M2050056 KW.90 G.1430 V.690/400 A.91,8/159

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto con collegamento in morsettiera a stella: 690 Volt, 22 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.058	>1000
FASE V	0.058	>1000
FASE W	0.058	>1000
Temperatura collaudo 25°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.5**

Lato Opp. Comando: **0.5**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHIN**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **20**
DBC: **4**
DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**
DBC: **3**
DBM: **11**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA