



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 05/08/2021

Spett.le
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS S.P.A.
VIA TIBURTINA 143 - VILLA ADRIANA
00010 TIVOLI (RM)

Verbale n° **15443** Motore n° **5000015421** Matricola **N.UC0709/026921111**
Comm. n° **20210462** Specifiche: MOTORE KSB 1LG4 223-4AA60-Z 225M N.UC0709/026921111 KW.45 G.1475 V.400/690 A.81/47

KW.45

Cuscinetto L.C.: 6213 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6213 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 17 Ampere, 1500 Giri.

Valore della protezione termica misurato 220 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.14	>1000
FASE V	0.14	>1000
FASE W	0.14	>1000
Temperatura collaudo: 28.5°C		

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO
DBI: **19**
DBC: **2**
DBM: **12**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **19**
DBC: **5**
DBM: **13**

GIRI/min

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA