



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 18/06/2021

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15415

Motore n° 5000008408

Matricola 243220/1996

Comm. n° 20210267

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5402-5NJ40-1WV5-Z N.243220/1996 KW.640 G.1415 V.470 A.1430 KG.2900

KW.640

Cuscinetto L.C.: NU228EXLM1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6226/C3

Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

NB: IL MOTORE VIENE RICONSEGNA TO CON IL LIVELLO DI USURA DELLE SPAZZOLE AL 50%.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0.1	22

Temperatura collaudo 25°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1000

Eccitazione: >1000

Armat.: 160

Compound:

Compensazione: 160

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Riple:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: L56R

Q.tà spazzole: 40

Mis. spazzole: (8+8) x 32 x 48

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione ISO10816-3 MACCHIN

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1193

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 5

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 19

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1193

DBC: 1193

DBM: 1193

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	15.3	265	12/253
	200	19	267	12/510
	470	22	268	12/1192
	470	18	174	7.8/1385

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	15.4	271	12/252
	200	19	272	12/509
	470	21.8	274	12/1193
	470	18.2	178.3	7.8/1384

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GIULIO IORIO