



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 25/08/2021

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15481

Motore n° 5000009117

Matricola 248362

Comm. n° 20210444

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6228-ONG40-1VV3-Z N.248362/1997 KW.1,53...255 G.1680-2280
V.23-420 A.645-650 Ve.310/150 Ae.10,5/6,5 PESO KG.990

KW.255

Cuscinetto L.C.: NU 217 ECM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6217/C3

Il motore monta come protezioni termiche: N°2 PTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3 Ohm	22,8 Ohm	Indotto: 1500 Mohm Eccitazione: 1200 Mohm Armat.: 1400 Mohm Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20°C

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG362

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: 10+10X25X40

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 6,3

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1600

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1680

DBC: 1680

DBM: 1680

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6,4	225	10,5/359
	420	9,5	231	10,5/163
	100	7,8	147	6,5/505
	210	7,8	147	6,5/1059

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	105	6,8	230	10,9/362
	425	9,6	239	10,9/362
	103	7,6	149	6,7/509
	103	7,6	149	6,7/509

SURGE TEST

1500V

ESITO

OK

Firma Collaudatore