



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 14/12/2021

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15539

Motore n° 5000009568

Matricola EOU86784210001

Comm. n° 20210589

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5164-0GG46-6JU7-Z N.EOU86784210001 KW.37 G.1980 V.400
A.105 Ve.310-200 Ae.2,35-1,60 PESO KG.300

KW.37

Cuscinetto L.C.: 6312-2RS1/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6309-2RS1/C3

Il motore monta protezione termica del tipo: N°1 PTC

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,03 Ohm	90,3 Ohm	Indotto: 1900 Mohm Eccitazione: 1750 Mohm Armat.: 1500 Mohm Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 20°C

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG367J

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 10X16X25

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: 6,3

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1980

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBC: 6

DBM: 16

DBI: 19

DBC: 4

DBM: 12

DBI: 1980

DBC: 1980

DBM: 1980

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	2,2	236	2,35/437
	400	4,1	238	2,35/1781
	400	4,1	162	1,6/2033

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	105	2,5	238	2,39/440
	409	4,5	239	2,37/1790
	409	4,5	169	1,8/2037

SURGE TEST
1500V

ESITO
OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI