



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 21/11/2022

Spett.le
ACEA AMBIENTE S.r.l.
VIA GIORDANO BRUNO, 7
05100 TERNI (TR)

Verbale n° **15868** Motore n° **5000013917** Matricola
Comm. n° **20220852** Specifiche: MOTORE TECHTOP MOTOR Y2 400LB-4 N.0278001001 KW.560 1490G/min 400/690
A946/546,8 3400KG.

Cuscinetto L.C.: NU326ECJ/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6326MJ20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 123 Ampere, 1500 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PT100 Sui Cuscinetti e PTC sugli avvolgimenti.
Collaudo scaldiglie: 230 Volt, 0.4 Ampere.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.0022	>1000
FASE V	0.0022	>1000
FASE W	0.0022	>1000
Temperatura collaudo 14°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000
Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.6**

Lato Opp. Comando: **0.6**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **22**
DBC: **2**
DBM: **11**

DBI: **22**
DBC: **4**
DBM: **12**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI