R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it

Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, lì 19/07/2022

Spett.le
BLASETTI S.P.A.
VIA NARO, 59
00071 POMEZIA (RM)

Verbale n° **15721** *Motore n°* **5000015750** *Matricola* **N.070906014519**

Comm. n° **20220499** *Specifiche:* MOTORE ABB M2BAT315SMB4 B3 N.070906014519 KW.132 G.1485 V.690-400/660-380 A.138 239/143-248

KW.132

Cuscinetto L.C.: 6319/C3 *Cuscinetto L.O.C.*: 6316M/C3

NOTE:
Collaudo a vuoto: 690 Volt, 43 Ampere, 1500 Giri..
Il motore monta protezione termica del tipo PTC.

	RESISTENZA STATORICA Ω	*ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω*
FASE U	**0.03**	**>1000**
FASE V	**0.03**	**>1000**
FASE W	**0.03**	**>1000**

Temperatura collaudo **30°C**

MEGGER VOLT **1000**

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato:
Avv. Revis.:
Altro: **OK**

Nm Motore:
Nm Freno:
Resolver:
Encoder:

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.7**
Lato Opp. Comando. **0.7**
Giri/min.: **1500**
Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO DBC/DBM 10--/--20	*LATO COMANDO*	*LATO OPP. COMANDO*	*GIRI/min*
DBI:	**21**	**20**	**1500**
DBC:	**3**	**2**	**1500**
DBM:	**14**	**12**	**1500**

SURGE TEST	*ESITO*
2E+1000	**OK**

Firma Collaudatore
ANGELO LISI