

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
 Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
 Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
 UNI EN ISO 9001:2015
 934010405

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 16/11/2022

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15862

Motore n° 5000014292

Matricola

Comm. n° 20220794

Specifiche: MOTORE RELIANCE ELECTRIC GS1107 DC-MOTOR N.191191ZV 400V 34,8A KW,12
 2500G/min EXC F1-F2 310V 1,55A

Cuscinetto L.C.: 6208 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,3	146	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG313

Q.tà spazzole: 4

Mis. spazzole: 8x16x25

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 2800

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 12

DBI: 17

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 2800

DBC: 2800

DBM: 2800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	229	1,55/710
	400	1,4	232	1,55/2800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	234	1,55/709
	400	1,3	235	1,55/2798

SURGE TEST

2E+100

ESITO

OK

Firma Collaudatore
 ANGELO LISI