



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Ragister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 15/12/2022

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **15895** Motore n° **5000015906** Matricola **UM300533/5**
Comm. n° **20220917** Specifiche: MOTORE TIBB QUn355 M4B N.UM300533/5 KW.200 G.1485 V.380 A.368 PESO KG.1325

KW. 200

Cuscinetto L.C.: NU320 EXLM/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6320 J20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 660 Volt, 74 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.012	>1000 Mohm
FASE V	0.012	>1000 Mohm
FASE W	0.012	>1000 Mohm

Temperatura collaudo **16°C**

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: **OK**
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.1**

Lato Opp. Comando: **0.1**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **21**
DBC: **5**
DBM: **13**

DBI: **21**
DBC: **4**
DBM: **11**

DBI: **1500**
DBC: **1500**
DBM: **1500**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI