



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 25/08/2022

Spett.le
BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

Verbale n° **15781** Motore n° **5000012669** Matricola **420013/1985**
Comm. n° **20220616** Specifiche: MOTORE TIBB SD 630 kb6 M.420013/1985 KW.2200 G.990 V1 5400/3000 A1 285/505 V2 132 A2 816 PESO 7700 KG
KW.2200
Cuscinetto L.C.: NU234ECML/C3 Cuscinetto L.O.C.: NU234ECML/C3+6034M/

NOTE:

Collaudo a vuoto: 850 Volt, 13.8 Ampere, 998 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo PT100.

Controllo Sensori di vibrazione VKV021 OK.

Il motore monta N°18 Spazzole CM 36/39/17 Misure 25 x 32 x 55 NB: USURA SPAZZOLE OLTRE IL 50%.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	Stat.0.066 - Rot.0.017	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE V	Stat.0.066 - Rot.0.017	Stat.>1000 - Rot.>1000
FASE W	Stat.0.066 - Rot.0.017	Stat.>1000 - Rot.>1000

Temperatura collaudo **25.7°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Stat.6000
Volt Rot
1500 Volt

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **1.2**

Lato Opp. Comando: **1**

Giri/min.: **998**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **20**

DBC: **3**

DBM: **14**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **20**

DBC: **2**

DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **998**

DBC: **998**

DBM: **998**

SURGE TEST

Stat. 5000 Volt. Rot.
1800 Volt.

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI