



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 13/06/2022

Spett.le

SLIM ALUMINIUM S.P.A.

PIAZZALE DELL'ALLUMINIO

04012 CISTERNA DI LATINA (LT)

Verbale n° 15699

Motore n° 5000015592

Matricola 2910211001

Comm. n° 20220378

Specifiche: VENTILATORE ESAUSTORE CON MOTORE ABB QY280S4A B3 N.2910211001 KW.75
G.1480 V.400/690 N.SLIM 1678

KW.75

Cuscinetto L.C.: 6317/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 21 Ampere, 1500 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurato 270 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.18	>1000
FASE V	0.18	>1000
FASE W	0.18	>1000

Temperatura collaudo **24°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **19**

DBI: **19**

DBI: **1500**

DBC: **3**

DBC: **2**

DBC: **1500**

DBM: **12**

DBM: **11**

DBM: **1500**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI