



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.

Patrica, li 12/08/2022

Spett.le

LEONARDO S.p.A.

PIAZZA MONTE GRAPPA, 4

00195 ROMA

(RM)

Verbale n° 15760

Motore n° 5000015791

Matricola

Comm. n° 20220599

Specifiche: SOFFIANTE BECKER KW.26

Cuscinetto L.C.: 3208BDXL/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6310 2RS/C3

NOTE:

Collaudo: 400 Volt, 37 Ampere, 3000 Giri.

Valore di resistenza della protezione termica misurato 230 Ohm.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.3	>1999
FASE V	0.3	>1999
FASE W	0.3	>1999

Temperatura collaudo 22°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0.2

Lato Opp. Comando: 0.2

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 23

DBI: 3000

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 3000

DBM: 14

DBM: 11

DBM: 3000

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI