



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 15/02/2023

Spett.le

MARANGONI S.P.A.

VIA DEL GARDA, 6

38068 ROVERETO

(TN)

Verbale n° **15892**

Motore n° **5000015892**

Matricola

Comm. n° **20220875**

Specifiche: EUROVENTILATORE APRG712/A 160M-2P KW.15 G.3000

KW.15

Cuscinetto L.C.: 6209 2RS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6209 2RS C3


NOTE:

Collaudo: 690 Volt, 18 Amp, 3000 Giri

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,4	>1999
FASE V	0,4	>1999
FASE W	0,4	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: **OK**

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: _____

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **1.5**

Lato Opp. Comando: **1.5**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **23**

DBI: **23**

DBI: **3000**

DBC: **4**

DBC: **5**

DBC: **3000**

DBM: **12**

DBM: **13**

DBM: **3000**

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI