



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, lì 30/12/2022

Spett.le

MONDOREVIVE SPA

VIA DEL BOSCO 28

21052 BUSTO ARSIZIO

(VA)

Verbale n° 15910

Motore n° 5000014425

Matricola

Comm. n° 20220964

Specifiche: MOTORE CEAR MGL250 M1 N.25249 KW.178 CV.243 1300G/min 440V 440A Vecc110
Aecc216 peso Kg.850

Cuscinetto L.C.: NU318ECP/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6316/C3

NOTE:

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON .C.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	4	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 19°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: SHUNK E43

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: (10+10) *32 *45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1255

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 19

DBC: 2

DBM: 11

DBI: 18

DBC: 4

DBM: 12

DBI: 1255

DBC: 1255

DBM: 1255

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6,9	88	21,6/280
	440	9,6	90	21,6/1256

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	7	91	21.6/280
	440	9.6	93	21.6/1255

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI