



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 14/11/2022

Spett.le
SORGENIA POWER S.P.A.
Via Alessandro Algardi n. 4
20148 MILANO (MI)

Verbale n° **15861** Motore n° **5000015877** Matricola **3GF10035161**
Comm. n° **20220831** Specifiche: MOTORE ABB M3BP280SMB2IMB3/IM001 N.3GF10035161 KW.75 G.2967 V.400 A.130 Kg665
Cuscinetti 6316/C3 - 6316 J20AA/C3
KW.75
Cuscinetto L.C.: 6316/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6316J20AA/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 21 Ampere, 3000 Giri.
Il motore monta protezione termica del tipo PTC + PT100.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.065	>1000
FASE V	0.065	>1000
FASE W	0.065	>1000
Temperatura collaudo 14°C		

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.2**

Lato Opp. Comando: **0.2**

Giri/min.: **3000**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: **26**
DBC: **5**
DBM: **13**

DBI: **26**
DBC: **3**
DBM: **10**

DBI: **3000**
DBC: **3000**
DBM: **3000**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA