



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 23/02/2023

Spett.le

SORGENIA POWER S.P.A.

Via Alessandro Algardi n. 4

20148 MILANO

(MI)

Verbale n° 15882

Motore n° 5000015601

Matricola C190835

Comm. n° 20220869

Specifiche: MOTORE MARELLI A6C180M2 V1 N.C190835 KW.22 G.2950 V.400/690 A.38,1/22,1 PESO KG.127

KW.22

Cuscinetto L.C.: 6310-C-2HRS C3

Cuscinetto L.O.C.: 6210-C-2HRS C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 6,2 Ampere, 3000 Giri

Il motore monta N°1 scaldiglia 230 Volt, 54 Watt

Collaudo scaldiglia 230 Volt, 0,2 Ampere

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,36	>1999
FASE V	0,36	>1999
FASE W	0,36	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

>1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,5

Lato Opp. Comando: 0,5

Giri/min.: 3000

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 23

DBI: 23

DBI: 3000

DBC: 4

DBC: 5

DBC: 3000

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 3000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ALEX DHIMA