

REM. - ORDINE 0791 DEL 16/09/22

ROTORE DI POTENZA

RESISTENZA DI FASE MILLIOHM

+/- 1.093 - 2SCHEDA 248
REMRIGIDITA' DI FASE $V_{nom} + 1000$ +/- 0.001

ISOLAMENTO DI FASE 500:5000 V d.c.

+/- 0.001 83 4 - 2

ROTORE ECCITAZIONE

RESISTENZA DI FASE (PROVA MILLIOHM)

T.A. 26° C°

FASE UV

0.124

mohm

Note

Fase V W

0.125

mohm

FASE W U

0.124

mohm

RIGIDITA' DI FASE

 $V_{nom} + 1000$ 1.800

VOLT

due fase a massa - una in prova

FASE U

0.001

mA

FASE V

0.001

mA

FASE W

0.001

mA

ISOLAMENTO DI FASE

500:5000 V d.c.

500

Volt

TEMPO min

1'

TEMPO min

FASE U

163

G. OHM

G. OHM

FASE V

163

G. OHM

G. OHM

FASE W

163

G. OHM

G. OHM

CORRENTE ALTERNATA

VERIFICA DEI PARAMETRI IN USCITA (A VUOTO E SOTTOCARICO)

NG	KVA	HZ	VOC	A	VEC

Note

Collaudatore

data

Firma

alla