



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 21/10/2022

Spett.le
Telelettra S.r.l.
Via del Maglio, 26
05100 TERNI
(TR)

Verbale n° **15842** Motore n° **5000015851** Matricola **N.210527**
Comm. n° **20220760** Specifiche: POMPA FIP ALFABLOC 32-20A.2 N.210527 GIRI 2900 CON MOTORE MARELLI
A3C112M2B5 KW.4 G.2915 V.220/380 A.13,5 HZ.50

Cuscinetto L.C.: 6306 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6306 2RS/C3

NOTE:

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 3.9 Ampere, 2970 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0.6	>1999 Mohm
FASE V	0.6	>1999 Mohm
FASE W	0.6	>1999 Mohm

Temperatura collaudo: **22°C**

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK**
Altro: **OK**

Nm Motore: _____ Resolver: _____
Nm Freno: _____ Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **2970**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **24**
DBC: **2**
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **24**
DBC: **4**
DBM: **12**

GIRI/min

DBI: **2970**
DBC: **2970**
DBM: **2970**

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA