

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.itEmail : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.itSito Internet: www.rem-motori.itDasa-Rägiſter
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 26/09/2022

Spett.le

VIBAC S.p.A.

AQUILA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15808

Motore n° 5000007528

Matricola 736637/1989

Comm. n° 20220688

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5252-ONE-6SU7 N.736637/1989 KW.5,25/174 G.1650/1900
V.34/460 A.402 Vecc.310/210 Aecc.8/6,2210 PESO KG.900

Cuscinetto L.C.: NU317-ETVP2

Cuscinetto L.O.C.: 6216 2RS/C3

NOTE:

Valore di resistenza della protezione termica misurato 118 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0,2	28,5	Indotto: 300 Eccitazione: 500 Armat.: 900 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo 18°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: SCHUNK F101

Q.tà spazzole: 16

Mis. spazzole: (8+8)x25x45

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1790

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 22

DBI: 22

DBI: 1790

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 1790

DBM: 10

DBM: 12

DBM: 1790

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4,7	231	8/348
	460	7,3	234	8/1613
	460	5,9	181	6,2/1786

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	4,7	237	8/
	460	7,2	240	8/
	460	5,9	183	6,2/

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI