



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 15/04/2022

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15640

Motore n° 5000015660

Matricola E0U86784208001

Comm. n° 20220190

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5116-0FB40-6SU7-Z N.E0U86784208001 KW.4,65 G.910 V.460 A.13,5

KW.4,65

Cuscinetto L.C.: 6208Z/C3+NU208TVP2/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6206 2RS/C3

NOTE:

Resistenza della protezione termica misurata 91 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
6.1	174	Indotto: >1000 Eccitazione: >1000 Armat.: >1000 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: OK Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo:

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 2

Mis. spazzole: (5+5) X 20 X 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: _____

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1040

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 16

DBI: 15

DBI: 1040

DBC: 2

DBC: 3

DBC: 1040

DBM: 12

DBM: 14

DBM: 1040

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.3	265	1.5/214
	460	0.4	267	1.5/939
	460	0.3	160	0.9/1040

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	0.3	270	1.5/215
	460	0.4	273	1.5/938
	460	0.3	163	1.5/1040

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI