



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 19/04/2022

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15647

Motore n° 5000007509

Matricola EJ086925301002

Comm. n° 20220192

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GG5134-0GE40-6VV1-Z N.EJ086925301002 KW.16,5 G.10-1460-3000
V.420 A.47,0 Ve.310 Ae.1,65

KW.16,5

Cuscinetto L.C.: 6309 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6208 2RS/C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.5	142	Indotto: 1800 Eccitazione: 1500 Armat.: 1290 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 21°C

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG389P

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5+5) x 16 x 32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione:

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 3020

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 13

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 11

DBI: 3020

DBC: 3020

DBM: 3020

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	234	1.65/368
	420	1.3	236	1.65/1543
	420	1.4	82	1.65/3020

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1	238	1.65/367
	420	1.2	240	1.65/1544
	420	1.4	84	1.65/3018

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
GERARDO LISI