



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggiopec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNE EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.C.

Patrica, li 21/04/2022

Spett.le

VIBAC S.P.A.

POTENZA

ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO

(AL)

Verbale n° 15651

Motore n° 5000007421

Matricola 245913/1997

Comm. n° 20220189

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH6288-ONG40-1WV1-Z N.245913/1997 KW.440 G.1460 V.470 A.995
Ve.320 Ae.16,5

KW.440

Cuscinetto L.C.: 6220/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6220/C3

NOTE:

Resistenza della protezione termica misurata: 76 - 74 Ohm.

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ	MEGGER VOLT	PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
0.3	14.2	Indotto: >1999 Eccitazione: >1999 Armat.: >1999 Compound: Compensazione:	1000	Ind.-Campi: OK Riparato: Revisionato: OK Collett.: OK

Temperatura collaudo: 18°C

PROVA TACKO

V: _____

Riple: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E101

Q.tà spazzole: 20

Mis. spazzole: (12.5+12.5) x 32 x 52

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 1

Lato Comando: 0.3

Lato Opp. Comando: 0.3

Giri/min.: 1330

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 21

DBI: 1330

DBC: 4

DBC: 2

DBC: 1330

DBM: 13

DBM: 12

DBM: 1330

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.5	234	16.5/259
	470	10.5	237	16.5/1203
	470	10.1	188	13/1330

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	6.6	240	16.5/259
	470	10.4	243	16.5/1202
	470	10.1	192	13/1330

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ANGELO LISI