



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 12/05/2023

Spett.le

ACEA AMBIENTE S.r.l.

VIA GIORDANO BRUNO, 7

05100 TERNI

(TR)

Verbale n° 16020

Motore n° 5000016063

Matricola

Comm. n° 20230303

Specifiche: MOTORE OME TIPO Y2-180M4-4 KW.18,5 G.1470/1700 A34,7

KW.18,5

Cuscinetto L.C.: 6311 2RS/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6211 2RS/C3

COLLAUDO A VUOTO: 690 volt, 27ampere, 1500giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA $M\Omega$
FASE U	0,4	>1999
FASE V	0,4	>1999
FASE W	0,4	>1999

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 14

DBI: 14

DBI: 1500

DBC: 3

DBC: 2

DBC: 1500

DBM: 12

DBM: 11

DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA