



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 15/02/2024

Spett.le

BLASETTI S.P.A.

VIA NARO, 59

00071 POMEZIA

(RM)

Verbale n° 16220

Motore n° 5000016364

Matricola

Comm. n° 20230984

Specifiche: MOTORE BECKER SENZA TARGA

Cuscinetto L.C.: B7208 C T P4S UL

Cuscinetto L.O.C.: B7208 C T P4S UL

NOTE:

Collaudo a vuoto: 400 Volt, 27 Ampere, 11900 Giri.

Il motore monta come protezione termica N°2 PTC Sugli avvolgimenti+ N°2 sui cuscinetti.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	1	>1000
FASE V	1	>1000
FASE W	1	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0,3**

Lato Opp. Comando: **0,3**

Giri/min.: **11900**

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **34**

DBC: **5**

DBM: **13**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **34**

DBC: **6**

DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **11900**

DBC: **11900**

DBM: **11900**

SURGE TEST
1500

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA