



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/a - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 839345 SDI-MSUXCR1
Email PEC: rem-motori@messaggipec.it
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it



Verbale di collaudo Motore C.A.
Patrica, li 05/01/2023

Spett.le
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15925 Motore n° 5000015930 Matricola F003602203/1098
Comm. n° 20230010 Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6313-4AA50-Z N.F003602203/1098 KW.132 G.1485 V.500 A.184 B3

KW.132

Cuscinetto L.C.: 6319 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319 C3

NOTE:


COLLAUDO A VUOTO: 690 volt, 27 ampere, 1500 giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KTY 84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA Ω
FASE U	0,03	>1999
FASE V	0,03	>1999
FASE W	0,03	>1999

Temperatura collaudo:

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____
Avv. Riparato: _____
Avv. Revis.: **OK** _____
Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1485

Grado Vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21
DBC: 3
DBM: 12

DBI: 21
DBC: 2
DBM: 11

DBI: 1485
DBC: 1485
DBM: 1485

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
COSTANTINO SCACCIA