



**R.E.M. s.r.l.**

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**  
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1  
Email PEC: [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)  
Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)  
Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)



Dasa-Ragister  
UNE EN ISO 9001:2015  
IO-0310-05

Verbale di collaudo Motore C.A.  
Patrica, li 27/04/2023

Spett.le  
BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)  
VIA PIAVE, 1  
36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° **16007** Motore n° **5000016007** Matricola **8831002**  
Comm. n° **20230175** Specifiche: POMPA FLYGT 2250.011 N.8831002 KW.54 G.1470 V.380 A.105 Hz.50 Kg.600

KW.54

Cuscinetto L.C.: 3316BD-XL-TVH-C3

Cuscinetto L.O.C.: 6312 2Z-C3

**NOTE:**

Collaudo a vuoto: 380 Volt, 40 Ampere, 1500 Giri.

Il motore monta protezione termica del tipo KLIXON N.C.

|                           | RESISTENZA<br>STATORICA Ω | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA Ω |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| FASE U                    | 0.10                      | >1000                       |
| FASE V                    | 0.10                      | >1000                       |
| FASE W                    | 0.10                      | >1000                       |
| Temperatura collaudo 16°C |                           |                             |

MEGGER VOLT PROVA RIGIDITA' V PER UN 1  
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000  
Avv. Nuovo: **OK**  
Avv. Riparato: \_\_\_\_\_  
Avv. Revis.: \_\_\_\_\_  
Altro: \_\_\_\_\_

Nm Motore: \_\_\_\_\_  
Nm Freno: \_\_\_\_\_

Resolver: \_\_\_\_\_  
Encoder: \_\_\_\_\_

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: **0.4**

Lato Opp. Comando: **0.4**

Giri/min.: **1500**

Grado Vibrazione: **ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2**

CUSCINETTO  
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

DBI: **20**  
DBC: **2**  
DBM: **11**

LATO OPP. COMANDO

DBI: **18**  
DBC: **4**  
DBM: **14**

GIRI/min

DBI: **1500**  
DBC: **1500**  
DBM: **1500**

SURGE TEST  
**2E+1000**

ESITO  
**OK**

Firma Collaudatore  
**ANGELO LISI**