



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 29/03/2023

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15991

Motore n° 5000016008

Matricola 3G1P192601850

Comm. n° 20230176

Specifiche: MOTORE ABB M2BAX 355 SMB6 N.3G1P192601850 KW.200 G.993 V.400/690 A.213/365

CUSCINETTI

NU222/C3

6219/C3 VL0241

KW.200

Cuscinetto L.C.: NU 222 ECP C3

Cuscinetto L.O.C.: 6219 J20AA C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 Volt, 73 Ampere, 1000 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω
FASE U	0,015	>1000
FASE V	0,015	>1000
FASE W	0,015	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,3

Lato Opp. Comando: 0,3

Giri/min.: 1000

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/-20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 18

DBI: 17

DBI: 1000

DBC: 5

DBC: 6

DBC: 1000

DBM: 13

DBM: 11

DBM: 1000

SURGE TEST

ESITO

2E+1000

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA