



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il 15/03/2023

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15981

Motore n° 5000006042

Matricola 631546

Comm. n° 20230196

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH2244 N.631546 KW3,15..156 G36..1780 V.500 A.337 Ve160..73 Ae6..2,8

KW3,15..156

Cuscinetto L.C.: NU 316 E TVP2 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6314 2Z C3

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
0,06	20

Temperatura collaudo: 18°C

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999
Eccitazione: >1999
Armat.: >1999
Compound:
Compensazione: >1999

MEGGER VOLT
1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi: OK
Riparato:
Revisionato: OK
Collett.: OK

PROVA TACKO

V: _____

Ripile: _____

Nm Motore: _____

Nm Freno: _____

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: EG 362

Q.tà spazzole: 12

Mis. spazzole: 10+10X25X32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO 10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1800

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 21

DBC: 3

DBM: 13

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21

DBC: 4

DBM: 14

GIRI/min

DBI: 1800

DBC: 1800

DBM: 1800

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	7,2	120	6/350
	300	9,9	126	6/1088
	500	10,2	126	6/1800
	500	10,2	60	2,8/2460

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	7,2	120	6/350
	300	9,9	126	6/1085
	500	10,2	126	6/1795
	500	10,2	61	2,8/2450

SURGE TEST

2E + 1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA