



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 08/09/2023

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 16131

Motore n° 5000016169

Matricola 003579501/1198

Comm. n° 20230522

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LA6 283-4AA50-Z 280M B3 N.003579501/1198 KW.90 G.1480 V.500 A.126

KW.90

Cuscinetto L.C.: 6317 C3

Cuscinetto L.O.C.: 6317 C3

Motore Collaudato A Stella : 500Volt ; 40Amp ; 1500Giri

N°2 Termiche 620 K.Ohm.

Nota Bene : Motore Collaudato Con Puleggia Lato Giunto E Giuntino Lato Ventola

Giuntino Lato Ventola Eccentricità 3Centesimi

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,076	>1000
FASE V	0,075	>1000
FASE W	0,076	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000

Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **Ok**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINA GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 20

DBI: 20

DBI: 1500

DBC: 5

DBC: 6

DBC: 1500

DBM: 14

DBM: 15

DBM: 1500

SURGE TEST

ESITO

Ok

Ok

Firma Collaudatore
ALEX DHIMA