



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 22/02/2023

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 15956

Motore n° 5000012593

Matricola 708/026544401

Comm. n° 20230069

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1LG6316-4AA50-Z UC076/02654401 N.708/026544401 KW.160 G.1490 V.500

KW.160

Cuscinetto L.C.: 6319/C3

Cuscinetto L.O.C.: 6319/C3

Note:

Collaudo a vuoto: 800Volt, 35,8Ampere, 1500 Giri.

Motore monta protezione termica del tipo KTY84

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,03	>1999
FASE V	0,03	>1999
FASE W	0,03	>1999

Temperatura collaudo: 20°C

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

1000	Avv. Nuovo: _____
	Avv. Riparato: _____
	Avv. Revis.: OK
	Altro: _____

Nm Motore: _____
Nm Freno: _____

Resolver: _____
Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 1

Lato Opp. Comando: 1

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/20

LATO COMANDO
DBI: 21
DBC: 3
DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 21
DBC: 2
DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1500
DBC: 1500
DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
OK

Firma Collaudatore
ALESSANDRO MIGLIORI