



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.A.

Eseguito il 17/01/2024

Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

VIA PIAVE, 1

36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Verbale n° 16235

Motore n° 5000010615

Matricola G11432

Comm. n° 20230821

Specifiche: MOTORE MARELLI 355LX/4 N.G11432 KW.250 G.1490 POLI 4 FORMA B5 V.380A.465

KW.250

Cuscinetto L.C.: NU 2222 ECP C3

Cuscinetto L.O.C.: 7217BEP - 6217 C3


NOTE:

Collaudo a vuoto: 690 volt, 89 Ampere, 1500 Giri.

	RESISTENZA STATORICA Ω	ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ
FASE U	0,015	>1000
FASE V	0,015	>1000
FASE W	0,015	>1000

Temperatura collaudo: _____

MEGGER PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
VOLT MIN CEI-EN 60034-1:2000-10



Avv. Nuovo: _____

Avv. Riparato: _____

Avv. Revis.: **OK**

Altro: _____

Nm Motore: _____

Resolver: _____

Nm Freno: _____

Encoder: _____

Vibrazione macchina (mm/sec)

Lato Comando: 0,2

Lato Opp. Comando: 0,2

Giri/min.: 1500

Grado Vibrazione: _____

CUSCINETTO
DBC/DBM 10--/--20

LATO COMANDO

LATO OPP. COMANDO

GIRI/min

DBI: 21

DBI: 20

DBI: 1500

DBC: 5

DBC: 6

DBC: 1500

DBM: 12

DBM: 13

DBM: 1500

SURGE TEST
2E+1000

ESITO
ok

Firma Collaudatore
ETTORE ROMA