



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Verbale di collaudo Motore C.C.

Eseguito il

Spett.le

CARTIERE DI GUARCINO S.P.A.

VIA MADONNA DI LORETO, 2

03016 GUARCINO

(FR)

Verbale n° 15953

Motore n° 5000011323

Matricola E1X92180202004

Comm. n° 20230039

Specifiche: MOTORE SIEMENS 1GH5162-0GH40-6JU7-Z N.E1X92180202004 KW.31 G.1790 MAX
G.2500 V.400 A.155 Ve.310-220 A.2,5-1,85

KW.31

Cuscinetto L.C.: 6212/2RS1

Cuscinetto L.O.C.: 6309/2RS1

RESISTENZA ARMATURA Ω	RESISTENZA ECCITAZIONE Ω
1	100

Temperatura collaudo:

ISOLAMENTO VERSO MASSA M Ω

Indotto: >1999

Eccitazione: >1999

Armat.: >1999

Compound:

Compensazione:

MEGGER
VOLT

1000

PROVA RIGIDITA' V PER UN 1
MIN CEI-EN 60034-1:2000-10

Ind.-Campi:

Riparato:

Revisionato: OK

Collett.: OK

PROVA TACKO

V:

Ripile:

Nm Motore:

Nm Freno:

SPAZZOLE

Tipo Spazzola: E49 SCHUNK

Q.tà spazzole: 8

Mis. spazzole: (5+5)*16*32

VIBRAZIONE MACCHINA (mm/sec.)

Grado di vibrazione: ISO10816-3 MACCHINE GRUPPO 2

Lato Comando: 0,4

Lato Opp. Comando: 0,4

Giri/min.: 1750

CUSCINETTO SPM

LATO COMANDO

DBI: 20

DBC: 3

DBM: 12

LATO OPP. COMANDO

DBI: 18

DBC: 2

DBM: 11

GIRI/min

DBI: 1750

DBC: 1750

DBM: 1750

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,5	274	2,5/428
	400	2,3	289	2,5/1745
	400	2,3	200	1,8/1970

PROVE ELETTRICHE ROTAZIONE ANTIORARIA				
V.tacko	V.a	A.a	Ve	Ae/GIRI
	100	1,5	274	2,5/428
	400	2,3	291	2,5/1745
	400	2,3	201	1,8/1970

SURGE TEST

2E+1000

ESITO

OK

Firma Collaudatore
AMEDEO LISI